
02013962210010020

19909



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1396**

22 Οκτωβρίου 2001

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Δ6/1300

Έγκριση του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 69/88 «Περί Οργανισμού της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 167/92 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 910/77 όπως ισχύει σήμερα».

2. Την Αρ. Δ16α/04/773/29.11.90 κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αν. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «περί εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των 3 υπογραφών».

3. Τη με αρ. Δ17α/10/30/Φ.2.2.1/23.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ Αθ. Αλευρά και Ηλ. Ευθυμιόπουλου» (ΦΕΚ 664/24.5.2000).

4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2744/99 (ΦΕΚ/222/Α/25.10.1999) «Περί ρυθμίσεων θεμάτων της ΕΥΔΑΠ και άλλων διατάξεων».

5. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ.

6. Τον Νέο Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης.

7. Το έγγραφό μας Δ6/540/11.4.2001 με το οποίο συμφωνήσαμε με το υποβληθέν αρχικό σχέδιο του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης.

8. Την με αριθμ. 13103/9.5.2001 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

9. Το 2590/1.8.2001 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ με το οποίο υποβλήθηκε διορθωμένο το σχέδιο του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Υδρευσης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Νέο Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης όπως αυτός εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το συνημμένο κανονισμό λειτουργίας του Δικτύου Υδρευσης ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2001

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΑΛΕΥΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σκευές και αντικαταστάσεις φρεατίων και καλυμμάτων υδρομετρητών.

2.4.1. Μεταφορές.

α) Μεταφορές από προσωρινή σε οριστική θέση.

β) Μεταφορές από οριστική σε οριστική θέση.

γ) Μεταφορά παροχών από προσωρινή σε προσωρινή θέση.

δ) Μεταφορά παροχής από οριστική ή προσωρινή θέση, σε προσωρινή θέση, για ειδικούς λόγους.

ε) Μεταφορά παροχής σε προσωρινή θέση, λόγω έργων άλλων φορέων.

2.4.2 Ανυψώσεις - καταβιβάσεις παροχών.

2.4.3 Προσαρμογές παροχών.

2.4.4 Μετατροπές παροχών.

α) Καταναλώσεις εκτός ορίων ασφαλείας του μετρητή.

β) Καταναλώσεις μικρότερες από την ευαισθησία του μετρητή.

2.4.5 Μετατοπίσεις παροχών.

α) Μετατόπιση για λόγους ασφαλείας.

β) Μετατόπιση λόγω έργων άλλων φορέων.

2.4.6 Αποδοχή της μετατόπισης από τον υδρευόμενο.

2.4.7 Καταργήσεις παροχών.

α) Κατόπιν γραπτής αίτησης του ιδιοκτήτη.

β) Λόγω απαλλοτρίωσης του ακινήτου.

γ) Λόγω άλλων περιπτώσεων κατάργησης.

2.4.8 Αντικαταστάσεις υδρομετρητών.

2.4.9 Μετατοπίσεις αγωγών

α) Λόγω μεταβολής ρυμοτομίας.

β) Λόγω εκτέλεσης έργων τρίτων.

γ) Για άλλους λόγους.

2.4.10 Διακοπή υδροδότησης

2.4.11 Έκτακτη διακοπή υδροδότησης.

2.4.12 Επισκευές και αντικαταστάσεις φρεατίων και καλυμμάτων υδρομετρητών

2.5 Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης.

2.5.1 Ορισμός.

2.5.2 Σύνδεση εσωτ. εγκατάστασης μέσω εύκαμπτου σωλήνα.

2.5.3 Ύπαρξη γενικού διακόπτη και βαλβίδας αντεπιστροφής.

2.5.4 Συμμόρφωση των εσωτ. εγκατ. με τα προβλεπόμενα.

2.5.5 Χώροι διέλευσης εσωτ. εγκαταστάσεων.

2.5.6 Συμφωνία εσωτ. εγκατάστασης με ισχύοντες κανονισμούς.

2.5.7 Απαγορεύσεις σύνδεσης.

2.5.8 Απαγορεύσεις γείωσης.

2.5.9 Συνυδρεύσεις ακινήτων.

α) Κοινόχρηστη παροχή (boiler)

β) Υδροδότηση σε απόσταση.

γ) Υδροδότηση εμπορικών κέντρων, πολυορόφων κτιρίων κλπ.

2.6 Υδρομετρητές.

2.7 Πιέσεις λειτουργίας - μεγάλες στιγμιαίες καταναλώσεις στο δίκτυο διανομής.

2.7.1. Πιέσεις λειτουργίας.

2.7.2. Μεγάλες στιγμιαίες καταναλώσεις.

2.8 Πυροσβεστικά υδροστόμια.

2.9 Υδροδότηση μεγάλων καταναλωτών.

2.10. Διαδικασία παραλαβής από την ΕΥΔΑΠ υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης τρίτων.

2.11 Σήμανση του δικτύου ύδρευσης.

ΑΡΘΡΟ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3.1 Δαπάνες που αφορούν εγκαταστάσεις υδροδότησης.

3.1.1 Δικαιολογητικά υδροδότησης, αντιστοίχηση παροχών - ιδιοκτησιών.

3.1.2 Προκαταβολή για έρευνα.

3.1.3 Αξία των παροχών.

α Προκαταβολή για έρευνα.

β Δαπάνη εγκατάστασης της παροχής.

γ Δικαίωμα σύνδεσης ανά παροχή με τον αγωγό διανομής.

δ Μετωπική εισφορά.

ε Εγγύηση χρήσης του υδρομετρητή.

στ Έμμεσοι φόροι, τέλη και λοιπές δαπάνες.

ζ Εγγύηση κατανάλωσης.

3.1.4 Δαπάνη επέκτασης - μετατόπισης αγωγών.

3.1.5 Αξία μεταφοράς, ανύψωσης, καταβίβασης, μετατόπισης παροχής.

3.1.6 Ματαίωση τοποθέτησης παροχής, επέκτασης αγωγού.

3.1.7 Κατάργηση παροχής.

3.1.8 Διακοπές υδροδότησης.

3.2 Τιμολόγια ύδρευσης - υδρομετρητές - εξόφληση λογαριασμών - επιμερισμός κατανάλωσης - βλάβες στα δίκτυα.

3.2.1 Υποχρεωτική κατανάλωση.

3.2.2 Κατηγορίες τιμολογίων ύδρευσης.

Α) Γενικό Τιμολόγιο.

Β) Ειδικά Τιμολόγια.

3.2.3 Περιπτώσεις χορήγησης ανά κατηγορία.

Α) Γενικό Τιμολόγιο.

Β) Ειδικά τιμολόγια.

α) Επαγγελματικό τιμολόγιο

β) Δημόσιο Δημοτικό.

γ) Κοινοχρήστων κρουνών.

δ) Φιλανθρωπικό.

ε) Ενίσχυσης δικτύων Δήμων και Κοινοτήτων.

στ) Εφοδιασμού πλοίων.

ζ) Πυροσβεστικών παροχών.

η) Αδιύλιστου νερού.

3.2.4. Υποχρέωση εξόφλησης του καταναλωθέντος νερού.

3.2.5. Έλεγχος καλής λειτουργίας υδρομετρητών.

3.2.6. Χρέωση τεκμαρτής κατανάλωσης.

3.2.7. Επιμερισμός της κατανάλωσης.

3.3. Βλάβες από τρίτους στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

4.1. Λαθραία υδροληψία, κλοπή νερού.

4.2 Παράνομη χορήγηση νερού.

4.3. Λοιπές απαγορεύσεις.

4.3.1. Επέμβαση στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ.

4.3.2. Γειτνίαση αγωγών ύδρευσης με αποχετευτικούς αγωγούς.

4.3.3. Γειτνίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης με βόθρους ή δεξαμενές χημικών.

4.3.4. Επέμβαση στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, εντός του φρεατίου.

4.3.5. Ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων τροφοδοτούμενων από διαφορετικές παροχές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. ΟΡΙΣΜΟΙ
Β. ΣΧΕΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1068/1980 ΦΕΚ 190 Α /23.8.1980 (Περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεως - Αποχετεύσεως Πρωτευούσης)

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2744/99 ΦΕΚ 222 Α /25-10-1999 (Περί ρυθμίσεως θεμάτων της ΕΥΔΑΠ και άλλων διατάξεων).

3. Τα άρθρα 1 και 18 παράγραφος 3 εδάφιο ια της κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό Α.Π. 43018/ΔΕΚΟ 1852 ΦΕΚ 2138 Β /9-12-99 (Περί του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ).

4. Την από 9-12-1999 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Την με αριθμό 13103/9-05-2001, απόφαση του Δ. Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. περί εγκρίσεως του Κανονισμού Λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αποφασίζει:

Εγκρίνει το εισηγηθέν σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. παρέχει νερό κατάλληλο για πόση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές.

Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς, τεχνικούς ή άλλους σκοπούς, γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες μεθόδους στην επιθυμητή βελτίωσή του. Η Ε.ΥΔ.Α.Π., δεν έχει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά είναι δυνατόν να προκύψει από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού όσον αφορά την ειδική αυτή χρήση.

Η ευθύνη της ΕΥΔΑΠ για την ποιότητα του παρεχόμενου νερού εξαντλείται στο σημείο που αρχίζουν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2.5.1.

1.2. Σε ειδικές περιπτώσεις και σε περιοχές που δεν διατίθεται κατεργασμένο, κατάλληλο για πόση, νερό, είναι δυνατή η παροχή ακατέργαστου νερού, έπειτα από έγκριση του Δ.Σ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης με την σχετική σύμβαση υδροληψίας, δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει πως το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση.

1.3. Είναι δυνατή επίσης, έπειτα από έγκριση του Δ.Σ της Ε.ΥΔ.Α.Π., η χορήγηση ακατέργαστου νερού για ύδρευση οικισμών, μετά από αίτηση του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία υπάγονται, εφόσον ο Δήμος ή η Κοινότητα αναλαμβάνει υπεύθυνα και με την έγκριση της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την κατεργασία του (διύλιση - απολύμανση) και την διανομή, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η παροχή πόσιμου νερού.

1.4. Η χορήγηση νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται σε αγωγό ύδρευσης. Η εγκατάσταση αυτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο υδρομετρητής, ονομάζεται παροχή. Η παροχή συνδέεται μόνιμα με το ακίνητο για την υδροδότηση του οποίου τοποθετήθηκε εξ αρχής, έστω κι αν αυτό αλλάξει κυριότητα και δεν μεταφέρεται για να υδρεύσει άλλο ακίνητο, ακόμη κι αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού έχει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται σ' αυτόν τον Κανονισμό.

Η ΕΥΔΑΠ έχει την κυριότητα της παροχής και του υδρομετρητή και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, στο οποίο έχουν χορηγηθεί, έχει το δικαίωμα χρήσης για την ύδρευσή του.

Ο ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου έχει υποχρέωση να φροντίζει για την διατήρηση της καλής κατάστασης του φρεατίου και των εξαρτημάτων της παροχής που περιέχονται σε αυτό.

1.5.Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής της αίτησης υδροδότησής του.

Η σχέση υδροληψίας υφίσταται πάντοτε μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του εκάστοτε ιδιοκτήτη του υδρευόμενου ακινήτου, ο οποίος θεωρείται ως υδρευόμενος - καταναλωτής από την συγκεκριμένη παροχή για το συγκεκριμένο ακίνητο, οποιοσδήποτε και αν είχε ζητήσει αρχικώς την υδροδότησή του. Ο νέος ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει υποχρέωση να δηλώσει στην ΕΥΔΑΠ την αλλαγή ιδιοκτησίας. Η καταχώρηση των στοιχείων του νέου ιδιοκτήτη στο μητρώο πελατών της Εταιρείας γίνεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης.

Η Εταιρεία δύναται να προβεί στην αυτεπάγγελτη καταχώριση, στο μητρώο πελατών της, των στοιχείων του νέου ιδιοκτήτη, εφόσον αυτά προκύψουν από επίσημα έγγραφα.

1.6. Τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ και πληρούν τις προϋποθέσεις υδροδότησης, με βάση τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υδροδοτούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτήν.

1.7. Η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης του ακινήτου και των παραρτημάτων του όσον αφορά την τήρηση των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι υδρευόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν τις απαιτούμενες διευκολύνσεις στα αρμόδια όργανα της ΕΥΔΑΠ, για την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων, σε περίπτωση δε άρνησης, είναι δυνατή η διακοπή της υδροδότησης.

Σε παράρτημα που ακολουθεί στο τέλος του παρόντος κανονισμού αναφέρονται ορισμοί και έννοιες των συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων όρων.

ΑΡΘΡΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1. Αγωγοί:

Οι αγωγοί διακρίνονται σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής. Τροφοδοτικοί αγωγοί θεωρούνται οι αγωγοί που τροφοδοτούν δεξαμενές αναρρύθμισης ή αποθήκευσης νερού, καθώς και όσοι έχουν ονομαστική διάμετρο τουλάχιστον 300 χλστ. Από τροφοδοτικούς αγωγούς δεν χορηγούνται παροχές για την υδροδότηση ακινήτων.

Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου διανομής, όπου τούτο είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένους δρόμους και έχουν ελάχι-

στη εσωτερική διάμετρο 100 χλστ., ή την πλησιέστερη προς αυτή ανάλογα με το υλικό κατασκευής.

Στα υφιστάμενα παλαιά δίκτυα και σε όσα στο μέλλον παραληφθούν από Δήμους, Κοινότητες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι αγωγοί με εξωτερική διάμετρο μικρότερη των 63 χλστ. συντηρούνται από την Ε.ΥΔ.Α.Π., δεν θεωρούνται όμως τμήμα του δικτύου διανομής και δεν χορηγούνται από αυτούς νέες παροχές. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι δεν υπάρχει αγωγός μπροστά από το ακίνητο και ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.3.

Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή για υγειονομικούς λόγους, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ, η τοποθέτηση αγωγών ονομαστικής διαμέτρου Φ63 μόνο σε περιπτώσεις τερματικών αγωγών των οποίων δεν προβλέπεται, σαν συνέπεια υφιστάμενων γεωμορφολογικών συνθηκών ή άλλων λόγων, η μελλοντική ένωσή τους με άλλους αγωγούς διανομής, καθώς και η σημαντική αύξηση της παροχής τους.

2.2. Παροχές:

2.2.1. Κατηγορίες παροχών:

α) Οι παροχές με βάση την χρήση τους διακρίνονται σε:

· Ύδρευσης

· Πυροσβεστικές

· Κοινόχρηστων χώρων ακινήτων

· Κοινόχρηστες υδροδότησης εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού (boiler) ακινήτων.

· Άρδευσης Δημόσιων ή Δημοτικών χώρων.

· Ακατέργαστου νερού.

· Προσωρινές ορισμένου χρόνου, για εργοταξιακή ή άλλη χρήση.

Οι πυροσβεστικές παροχές χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαϊάς.

Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικών, παροχών κοινόχρηστων χώρων ακινήτων, παροχών υδροδότησης εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού (boiler) ακινήτων, παροχών άρδευσης δημόσιων ή δημοτικών χώρων, για άλλο σκοπό, πέραν αυτού για τον οποίο χορηγήθηκαν. Άλλως η ΕΥΔΑΠ δικαιούται να προβεί στην διακοπή της υδροδότησης από την συγκεκριμένη παροχή.

Η ΕΥΔΑΠ προβαίνει στην αυτεπάγγελτη κατάργηση των προσωρινών παροχών ορισμένου χρόνου, μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος για το οποίο χορηγήθηκαν και πάντως με την συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την χορήγησή τους. Η χρήση των παροχών αυτών μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων ετών, εφόσον προσκομισθούν, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για παράταση της λειτουργίας της επιχείρησης ή των οικοδομικών εργασιών. Οι εργοταξιακές παροχές για ανέγερση οικοδομών, μετά την υποβολή της οικοδομικής άδειας θεωρημένης για το τελικό στάδιο εργασιών, αποχαρακτηρίζονται από εργοταξιακές δηλαδή προσωρινές, μετατρέπονται σε οριστικές και επιστρέφεται η καταβληθείσα εγγύηση κατανάλωσης.

Οι εργοταξιακές παροχές που χορηγούνται για κατασκευή Δημόσιων, Δημοτικών ή Κοινοτικών έργων, καταργούνται μετά την αποπεράτωση των έργων.

β) Οι παροχές με βάση την διάμετρο του σωλήνα τους διακρίνονται σε κοινές και ειδικές παροχές.

1) Οι κοινές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα 5/8΄΄, 3/4΄΄ ή 1΄΄ και συνδέονται με υδρομετρητές ονομαστικής παροχής Qn = 2,5 $μ^3$/ώρα ή Qn = 5 $μ^3$/ώρα.

2) Οι ειδικές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα μεγαλύτερο της 1΄΄, χορηγούνται κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως και συνδέονται με υδρομετρητές αντίστοιχης διαμέτρου.

Εξ αυτών οι πυροσβεστικές παροχές έχουν διάμετρο σωλήνα 150 χλστ. και συνδέονται με υδρομετρητές ανάλογης διαμέτρου.

2.2.2. Σύνδεση παροχών:

α) Παροχές παλαιού τύπου.

Οι παλαιού τύπου παροχές μέχρι και 1΄΄ αποτελούνται από χαλκοσωλήνα διαμέτρου 3/4΄΄ ή 1΄΄, συνδέονται με τον αγωγό διανομής μέσω του κρουνού συνένωσης και με τον υδρομετρητή μέσω του κρουνού διακοπής και του ειδικού προσαρμοστικού (Racor).

Όταν ο αριθμός των παροχών για το ίδιο ακίνητο υπερβαίνει τις οκτώ, τότε η σύνδεση με τον αγωγό γίνεται μέσω τοπικής διακλάδωσης, που ονομάζεται σύστημα.

β) Παροχές νέου τύπου.

Οι κοινές παροχές αποτελούνται από χαλκοσωλήνα διαμέτρου 3/4΄΄, κρουνό διακοπής, υδρομετρητή και προσαρμοστικά (Racor), συνδέονται επί μικρού πολλαπλού διανομέα ή μεγάλου πολλαπλού διανομέα διαμέτρου 63 χλστ. ανάλογα με τον αριθμό των αιτούμενων παροχών, ο οποίος με την σειρά του συνδέεται με τον αγωγό διανομής, μέσω του αγωγού υδροληψίας. (Βλ. παράρτημα).

Είναι δυνατόν κατά την κρίση της ΕΥΔΑΠ να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από άλλο κατάλληλο υλικό, βάσει των νεωτέρων τεχνικών εξελίξεων.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. έχει δικαίωμα, για τεχνικούς λόγους, να υδρεύσει ένα ακίνητο με ένα μετρητή μεγάλης διαμέτρου, ανάλογα με τον αριθμό των διαμερισμάτων ή γραφείων που αυτό διαθέτει.

2.2.3. Θέση φρεατίου υδρομετρητών.

α) Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδρομετρητή. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόμιο μπροστά από το ακίνητο. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. έχει το δικαίωμα, με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, να τοποθετεί φρεάτια υδρομετρητών μέσα σε προκήπια, εφ΄όσον τεχνικοί λόγοι αποκλείουν την τοποθέτηση φρεατίων στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης, και εφόσον αυτά παραμένουν επισκέψιμα. Ο ιδιοκτήτης, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη δυνατότητα εκτέλεσης τεχνικών εργασιών από την θέση του υδρομετρητή μέχρι τον αγωγό διανομής. Επίσης φρεάτια υδρομετρητών δύνανται να τοποθετηθούν και μέσα στις κατά το πρόσωπο των οικοδομών στοές, αν στο πεζοδρόμιο μπροστά στη στοά υπάρχουν εμπόδια που αποκλείουν την εγκατάσταση των φρεατίων.

β) Οι παροχές που υδρεύουν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένες σε μια θέση. Σε περιπτώσεις διαμπερών ακινήτων ή γωνιακών είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών μπροστά στις προσόψεις των αντίστοιχων δρόμων.

Αν το ακίνητο πρόκειται να υδρευτεί με μεγάλο πολλαπλό διανομέα και τεχνικοί λόγοι που θα εκτιμηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ το επιβάλλουν, μπορεί να τοποθετηθεί αυτός σε δυο χωριστά τμήματα, σε δυο διαφορετικές θέσεις στην ίδια πρόσοψη, ή προκειμένου για γωνιακό ακίνητο, στις προσόψεις αυτού.

Σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μια θέσεις, για την ανεξάρτητη εξυπηρέτηση των κτιρίων.

γ) Σε ακίνητα με πρόσοψη σε οδό από την οποία διέρχεται αγωγός ύδρευσης, αποτελούμενα από δύο ή περισσότερα κτίσματα εξ αδιαιρέτου και με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας, είναι δυνατή η τοποθέτηση παροχής στην πρόσοψη της κάθε ανεξάρτητης ιδιοκτησίας.

δ) Οι ειδικές παροχές όπως ορίζονται στο 2.2.1.β. τοποθετούνται πάντοτε μπροστά στο ακίνητο που θα υδροδοτήσουν.

ε) Κατά την τοποθέτηση πολλαπλών διανομέων ή ειδικών παροχών, είναι δυνατή η κατασκευή αναμονής ή αναμονών υδροδότησης, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη μεγαλύτερων μελλοντικών αναγκών.

στ) Η ΕΥΔΑΠ δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτηθούν (άδεια τομής, εκσκαφές, επαναφορές κλπ.) στο τμήμα από την θέση του φρεατίου του υδρομετρητή, μέχρι το ακίνητο.

ζ) Είναι δυνατή η τοποθέτηση των υδρομετρητών σε υπερυψωμένη θέση επί της ρυμοτομικής γραμμής, μέσα σε ειδική κατασκευή. Οι τεχνικές προδιαγραφές, η θέση και οι λοιπές λεπτομέρειες της ειδικής αυτής κατασκευής, καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

2.2.4. Αριθμός παροχών ακινήτου

Για κάθε ακίνητο χορηγείται αριθμός κοινών παροχών ίσος προς το άθροισμα των αυτοτελών χώρων κύριας χρήσης, πλέον μιας κοινόχρηστης παροχής, μιας για θέρμανση νερού (boiler) και μιας για ύδρευση υπογείου, όπως οι χώροι αυτοί αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής αδείας, υπό τους περιορισμούς της περίπτωσης (γ) του παρόντος άρθρου.

Σε ακίνητα ειδικού προορισμού, (αεροδρόμια, στρατόπεδα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια, κοινωφελή ιδρύματα κλπ.) που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση, η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα να χορηγήσει περισσότερες της μίας ειδικές παροχές.

α) Παροχή κοινοχρήστων χώρων ακινήτων.

Εάν μέσα σ' ένα ακίνητο υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες χορηγείται για όλες μία (1) κοινόχρηστη παροχή. Εάν μέσα στο αυτό ακίνητο υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες πολυόροφες οικοδομές για κάθε μία (1) από αυτές χορηγείται ιδιαίτερη κοινόχρηστη παροχή.

β) Κοινόχρηστη παροχή υδροδότησης εγκαταστάσεων θέρμανσης νερού (boiler) ακινήτων.

Εάν σε πολυόροφη οικοδομή προβλέπεται από τη μηχανολογική μελέτη η εγκατάσταση συστήματος παροχής θερμού ύδατος (boiler) προς εξυπηρέτηση όλων των οριζοντίων ιδιοκτησιών της οικοδομής, χορηγείται για τη λειτουργία του συστήματος αυτού μία (1) ξεχωριστή κοινόχρηστη παροχή (boiler).

Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση της παροχής αυτής καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

γ) Παροχές σε υπόγεια

Υπόγεια νόμιμα υδροδοτούνται με μία (1) μόνο παροχή, υπό τις εξής προυποθέσεις:

1. Να συμπεριλαμβάνονται αυτά στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής αδείας του ακινήτου.

2. Στα σχέδια αυτά να προβλέπεται από την υδραυλική μελέτη χώρος αποχωρητηρίου (W.C.) στο υπόγειο.

3. Ο υπόγειος αυτός χώρος να είναι ενιαίος και να αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία.

Η παροχή αυτή δεν χορηγείται για υπόγειους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

δ) Προσωρινές παροχές ορισμένου χρόνου, σε ακάλυπτα οικόπεδα.

Σε ακάλυπτα οικόπεδα που χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης (εκθεσιακός χώρος, μάντρα υλικών οικοδομών, ανθοκήπια, μαρμαρογλυφεία, κ.λ.π.) χορηγείται προσωρινά, για όσο χρόνο διαρκεί η επαγγελματική δραστηριότητα υπό τους περιορισμούς του άρθρου 2.2.1.α., μία παροχή στο όνομα του ιδιοκτήτη του οικοπέδου, με καταβολή από αυτόν της σχετικής δαπάνης, αφού προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

Για την τοποθέτηση της προσωρινής αυτής παροχής, εκτός από την καταβολή της σχετικής δαπάνης, εισπράττεται και εγγύηση κατανάλωσης νερού όπως ορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ. Η πιο πάνω εγγύηση επιστρέφεται ατόκως στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου μετά το πέρας της επαγγελματικής χρήσης, την εξόφληση των υφισταμένων οφειλών και την κατάργηση της παροχής.

ε) Παροχές σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Η ΕΥΔΑΠ με απόφαση του Δ.Σ., δύναται να χορηγήσει παροχές προσωρινού χαρακτήρα σε καταυλισμούς πληγέντων από θεομηνίες ή ειδικών κοινωνικών ομάδων. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται ο υπόχρεος φορέας για την εξόφληση των λογαριασμών υδροληψίας καθώς και το χορηγούμενο τιμολόγιο.

2.3. Τρόπος Υδροδότησης Ακινήτων Περιοχής αρμοδιότητας Ε.ΥΔ.Α.Π.

2.3.1. Ακίνητα εντός εγκεκριμένου σχεδίου:

α) Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα τα οποία ευρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, όπως αυτό καθορίζεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

β) Όλα τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής μπορούν να υδρευθούν από την Ε.ΥΔ.Α.Π. αφού προσκομισθούν στην αρμόδια Υπηρεσία της τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις εγκυκλίους της ΕΥΔΑΠ.

γ) Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία περνά αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.3. Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοσθεί και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά από το ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου της παροχής, τότε τοποθετείται αυτή προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία είναι υποχρεωτική η μεταφορά της παροχής στην οριστική της θέση σύμφωνα με την περίπτωση (ια) του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται επί ιδιωτικής οδού, τότε το φρεάτιο του υδρομετρητή τοποθετείται στο πεζοδρόμιο της συμβολής της ιδιωτικής οδού με την εγκεκριμένη οδό, εφόσον αυτή διαθέτει δίκτυο.

δ) Η υπόδειξη της θέσης του φρεατίου των υδρομετρητών από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνο όταν τούτο είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμο και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για την Ε.ΥΔ.Α.Π., εκτός εάν η πρόσθετη αυτή δαπάνη καταβληθεί από τον αιτούντα.

ε) Θεωρείται πως περνά μπροστά από το ακίνητο αγωγός και επομένως είναι δυνατή η τοποθέτηση φρεατίου υδρομετρητή στο πεζοδρόμιο μπροστά από το ακίνητο, ακόμα και αν αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά του δρόμου εφόσον:

Ι. Το πλάτος του δρόμου (απόσταση ρυμοτομικών γραμμών) δεν ξεπερνά τα 18 μέτρα.

ΙΙ. Το πλάτος του οδοστρώματος δεν ξεπερνά τα 10 μ. και ο δρόμος εξυπηρετεί λεωφορειακές γραμμές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η έκδοση άδειας τομής του οδοστρώματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

στ) Δεν θεωρείται πως περνά αγωγός μπροστά από το ακίνητο, εάν αυτός βρίσκεται τοποθετημένος στην απέναντι από το ακίνητο πλευρά του δρόμου, εφόσον ο δρόμος ασχέτως πλάτους διαθέτει διαχωριστική νησίδα.

ζ) Εάν δεν περνά, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, η ύδρευσή του μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση κοινών παροχών μακριά από αυτό που συνδέονται στον πιο κοντινό αγωγό διανομής.

η) Ο αριθμός των κοινών παροχών, που μπορούν να τοποθετηθούν μακριά από το ακίνητο που θα υδρεύσουν δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρεις (3). Ο αριθμός αυτός είναι ανεξάρτητος από τον αριθμό των παροχών που υπάρχουν μπροστά στο ακίνητο σε παλαιά δίκτυα εξωτερικής διαμέτρου μικρότερης των 63 χλστ. και είναι συνδεδεμένες με αυτό.

θ) Ακίνητα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3741/1929 ή το Ν.Δ. 1024/1971, δικαιούνται μέχρι τρεις (3) παροχές σε απόσταση για κάθε μία ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία.

ι) Η απόσταση του αγωγού διανομής στον οποίο συνδέονται οι παροχές των περιπτώσεων η και θ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 200 μ. από την πλησιέστερη πλευρά του προς υδροδότηση ακινήτου. Η μέτρηση της απόστασης αυτής γίνεται βάσει της εγκεκριμένης ρυμοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη την συντομότερη διαδρομή.

ια) Η τοποθέτηση των παροχών μακριά από τα ακίνητα που υδροδοτούν, είναι προσωρινή, και γίνεται για την άμεση εξυπηρέτηση των ακινήτων, που δεν διαθέτουν πρόσοψη σε αγωγό διανομής. Όταν τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά από αυτά οι υδρευόμενοι πρέπει να ζητήσουν από την Ε.ΥΔ.Α.Π. τη μεταφορά των παροχών τους στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης των ακινήτων τους. Η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τους υδρευόμενους και η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα θέση γίνεται με ευθύνη και δαπάνη τους. Οι υδρευόμενοι ειδοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ε.ΥΔ.Α.Π. τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την εκτέλεση της εργασίας και οφείλουν μετά την μεταφορά να προβούν στη σύνδεση των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων με τον υδρομετρητή, στη νέα θέση. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν έχει καμιά ευθύνη αν λόγω αμέλειας των υδρευόμενων προκληθεί στέρηση νερού. Εάν δεν ζητηθεί από τους υδρευόμενους η μεταφορά των παροχών τους, τότε η ΕΥΔΑΠ προβαίνει σε αυτεπάγγελτη μεταφορά και χρέωση των ιδιοκτητών.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αγωγός είναι τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά της οδού και δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 2.3.1. εΙ και εΙΙ οι παροχές τοποθετούνται στη γωνία του τετραγώνου και προς την πλευρά του ακινήτου εφόσον εκεί υπάρχει ο κατάλληλος αγωγός. Αν δεν υπάρχει τέτοιος αγωγός, τοποθετείται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. εγκάρσιο τμήμα στη γωνία της οδού, με δαπάνες της. Δεύτερο εγκάρσιο είναι δυνατό να τοποθετηθεί στο μέσον του οικοδομικού τετραγώνου εφόσον η πλευρά του τετραγώνου στην οποία βρίσκεται ο αγωγός, υπερβαίνει τα 100 μ.

ιβ) Η χορήγηση πυροσβεστικής παροχής, δεν προϋποθέτει την προηγούμενη χορήγηση παροχής ύδρευσης.

2.3.2. Επεκτάσεις αγωγών σε εντός σχεδίου περιοχές.

α) Αν η απόσταση του ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2.3.1. ι είναι μεγαλύτερη από την ορισμένη μεγίστη, εκτελείται επέκταση του αγωγού διανομής, ώστε αφενός μεν η απόσταση του ακινήτου να γίνει ίση ή μικρότερη από την ορισμένη μεγίστη, αφετέρου δε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε ασφαλή θέση.

Η ελάχιστη επέκταση είναι τα 5 μ.

β) Αν οι ζητούμενες παροχές είναι περισσότερες από τρεις κοινές ή είναι ειδικές παροχές, πραγματοποιείται επέκταση του κατάλληλου αγωγού διανομής ως την πρόσοψη του ακινήτου, ώστε τα φρεάτια να είναι δυνατό να τοποθετηθούν στο πεζοδρόμιό του.

Για τις πυροσβεστικές παροχές απαιτείται αγωγός διανομής τουλάχιστο 150 χιλ. και με επαρκή πίεση.

Σε περίπτωση αγωγού τοποθετημένου στην απέναντι πλευρά του δρόμου χωρίς να συντρέχουν οι περιπτώσεις 2.3.1. ει, eii και στ. η δαπάνη επεκτάσεως βαρύνει τον αιτούντα για το τμήμα από το τέρμα του εγκάρσιου ως τη θέση των παροχών.

γ) Οι επεκτάσεις αγωγών για την υδροδότηση των ακινήτων σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, πραγματοποιούνται σε δρόμους εγκεκριμένους και διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.

Στην περίπτωση που έχουν κατασκευασθεί κρασπεδόρειθρα βάσει της ερυθράς της οδού, ανωμαλίες του οδοστρώματος μικρότερες των 30 εκατ., δεν αποτελούν εμπόδιο για την τοποθέτηση αγωγού.

δ) Στις περιπτώσεις ύπαρξης εμποδίων, όπως θα βεβαιώσει η αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ, η απαιτούμενη επέκταση πραγματοποιείται σε όσο μήκος είναι δυνατό, και οι παροχές τοποθετούνται στο τέρμα της, σε απόσταση κατ΄εξαίρεση μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη, αλλά πάντως όχι μεγαλύτερη των 250 μ. από την πλησιέστερη πλευρά του ακινήτου. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση κατά την οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης (γ) του παρόντος άρθρου.

ε) Για κτιριακές εγκαταστάσεις ειδικού προορισμού (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια ή άλλα δημόσια κτίρια και κοινωφελή ιδρύματα κλπ.) είναι δυνατή, σε περίπτωση ύπαρξης εμποδίων και εφόσον τούτο βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ, η κατ' εξαίρεση και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης, τοποθέτηση ειδικής παροχής σε απόσταση μεγαλύτερη των 250 μ.

στ) Είναι δυνατή η κατασκευή επεκτάσεων του δικτύου ύδρευσης μετά από αίτηση Ν. Π. Δ. Δ. και την έγγραφη συναίνεση και συνεπίβλεψη της ΕΥΔΑΠ, με την εκτέλεση των χωματουργικών και οικοδομικών εργασιών από αυτά, και των υδραυλικών εργασιών από την ΕΥΔΑΠ.

ζ) Είναι δυνατή η εξ ολοκλήρου κατασκευή από τρίτους (ΑΟΕΚ κλπ.) δικτύου διανομής εντός οργανωμένων οικισμών με την έγγραφη συναίνεση και συνεπίβλεψη της ΕΥΔΑΠ και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές της.

2.3.3. Ακίνητα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, περιοχών αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ.

α) Με κοινές παροχές μπορούν να υδροδοτηθούν όσα ακίνητα εκτός σχεδίου βρίσκονται μέσα σε ζώνη, που καθορίζεται από το όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας (όπως προσδιορίζεται αυτό από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις) και από παράλληλη, εκτός σχεδίου, προς αυτό γραμμή. Το πλάτος της ζώνης αυτής καθορίζεται στα 200 μ.

β) Διευκρινίζεται ότι αν η οδός που παρεμβάλλεται μεταξύ της εντός σχεδίου πλευράς και της εκτός σχεδίου, είναι εγκεκριμένη και καθορισμένου πλάτους, όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας θεωρείται η κατ'αυτόν τον τρόπο οριζόμενη γραμμή της οδού προς την περιοχή που είναι εκτός σχεδίου.

γ) Για την τοποθέτηση παροχής είναι απαραίτητο να προσκομισθούν στην αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ τα προβλεπόμενα από τον νόμο έγγραφα νομιμότητας του ακινήτου και ότι άλλο προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύοντες νόμοι και υπουργικές αποφάσεις.

δ) Για κάθε ακίνητο εκτός σχεδίου, που αποτελεί ανεξάρτητη κάθετη ιδιοκτησία, χορηγείται μια κοινή παροχή σε απόσταση, από αγωγό διανομής και μόνο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις περί υδροδότησης κτισμάτων από τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

ε) Μια κοινή παροχή σε απόσταση δικαιούνται τα ακίνητα ειδικού προορισμού όπως αναφέρονται στην 2.3.2.ε.

Για τα ακίνητα αυτά είναι δυνατή η ύδρευση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί υδροδότησης κτισμάτων, ακόμα και όταν είναι πέρα από τη ζώνη του άρθρου 2.3.3.α., εφόσον δεν είναι τεχνικά εφικτή η επέκταση του δικτύου ύδρευσης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.

στ) Αφού δεν υπάρχει αγωγός για να τοποθετηθεί η παροχή σε απόσταση μικρότερη ή ίση εκείνης που καθορίζεται στο 2.3.3.α. γίνεται επέκταση, του εντός σχεδίου τμήματος του πλησιέστερου κατάλληλου αγωγού διανομής, ώστε να γίνει τούτο εφικτό. Η επέκταση αυτή γίνεται με δαπάνη του αιτούντος και της ΕΥΔΑΠ όπως καθορίζεται στο άρθρο 3.1.4.

Εάν μετά την πραγματοποιηθείσα επέκταση, του εντός σχεδίου τμήματος, το ακίνητο εξακολουθεί να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από την καθοριζόμενη στο άρθρο 2.3.3.α., τότε θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά επιπλέον επέκταση και στο εκτός σχεδίου τμήμα, μέχρι το όριο του ακινήτου, όπου και θα τοποθετηθεί η αιτούμενη παροχή, με δαπάνη του υδρευόμενου για το επιπλέον αυτό τμήμα, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 2.3.4. και 3.1.4.

ζ) Η απόσταση του ακινήτου από το τέρμα του αγωγού, είναι το άθροισμα του μήκους της καθέτου από το ακίνητο πάνω στο όριο του εγκεκριμένου σχεδίου, για το εκτός σχεδίου τμήμα, και του μήκους από το σημείο τομής της παραπάνω καθέτου στο όριο, μέχρι το τέρμα του αγωγού, μετρημένου βάσει της εγκεκριμένης ρυμοτομίας, για το εντός σχεδίου τμήμα.

η) Επιτρέπεται η χορήγηση παροχής κατάλληλης διαμέτρου, έπειτα από αίτηση του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας για την ομαδική υδροδότηση περιοχών εκτός σχεδίου, με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται από σχετική σύμβαση. Υδρολήπτης και υπεύθυνος στην περίπτωση αυτή θεωρείται ο Δήμος ή η Κοινότητα.

θ) Σε περιπτώσεις εκτέλεσης έργων Κοινοτικών, Δημοτικών ή Δημόσιων σε εκτός σχεδίου περιοχές, είναι δυνατή η τοποθέτηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παροχής ορισμένου χρόνου για εργοταξιακή χρήση, στο όνομα του κυρίου του έργου, με αίτηση του ιδίου, αφού θα προσκομισθεί εξουσιοδότηση του στον ανάδοχο του έργου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Μετά το πέρας του ορισμένου χρόνου και εφόσον το έργο δεν έχει περατωθεί, ανανεώνεται η ισχύς της παροχής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.

Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή καταργείται.

ι) Όταν η παροχή πρέπει να τοποθετηθεί στο όριο της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και αυτό είναι αδιαμόρφωτο, η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει την παροχή προσωρινά στην απέναντι, διαμορφωμένη πλευρά. Το πλάτος του δρόμου δεν προσμετράται στην απόσταση ακινήτου-ορίου εγκεκριμένου σχεδίου.

2.3.4. Επεκτάσεις αγωγών σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Είναι δυνατή η επέκταση του δικτύου ύδρευσης για υδροδότηση ακινήτων που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη στην 2.3.3.α. Η επέκταση πραγματοποιείται σε δρόμους χαρακτηρισμένους ως εθνικούς, Δημοτικούς ή Κοινοτικούς και τα ακίνητα που δύνανται να υδροδοτηθούν είναι όσα πληρούν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υδροδότηση κτισμάτων.

Δικαίωμα υδροδότησης, έχουν μόνο τα κτίσματα μπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανομής.

Για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από Ν.Π.Δ.Δ. σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, ισχύουν όσα αναφέρονται στο 2.3.2.στ.

2.4. Μεταφορές - Ανυψώσεις - Καταβιβάσεις - Προσαρμογές - Μετατροπές - Καταργήσεις παροχών, Αντικαταστάσεις υδρομετρητών, Μετατοπίσεις αγωγών, Διακοπή υδροδότησης, Έκτακτες διακοπές υδροδότησης, Επισκευές και αντικαταστάσεις φρεατίων και καλυμμάτων υδρομετρητών.

2.4.1. Μεταφορές παροχών.

α) Μεταφορές από προσωρινή σε οριστική θέση

i) Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σ' αυτό σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στο 2.3.1.ια.

ii) Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο, μεταφέρονται μπροστά σε αυτό σε σύστημα παροχών.

Και στις δυο περιπτώσεις η δαπάνη βαρύνει τον ιδιοκτήτη της παροχής, το δε ύψος της δαπάνης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

Η δαπάνη μεταφοράς των παροχών της περίπτωσης i θα βαρύνει την ΕΥΔΑΠ, εφόσον η μεταφορά αυτή πραγματοποιηθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία τοποθέτησης της αρχικής παροχής σε απόσταση.

β) Μεταφορές από οριστική σε οριστική θέση.

i) Σε περίπτωση μεταφοράς παροχής που βρίσκεται σε οριστική θέση σε σύστημα παροχών, η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει εξ ολοκλήρου την ΕΥΔΑΠ.

ii) Αν ένα ακίνητο υδρεύεται με μικρό πολλαπλό διανομέα που βρίσκεται μπροστά του και ζητηθούν για το ίδιο ακίνητο επιπλέον παροχές, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από αυτόν, τότε αλλάζει ο τρόπος σύνδεσης και τοποθετείται μεγάλος πολλαπλός διανομέας. Η μεταφορά των παλαιών παροχών στον μεγάλο πολλαπλό διανομέα είναι υποχρεωτική για τους ήδη υδρευόμενους από αυτόν και η σχετική δαπάνη βαρύνει την ΕΥΔΑΠ.

iii) Παροχή τοποθετημένη μπροστά από το ακίνητο σε οριστική θέση, μεταφέρεται σε άλλη οριστική θέση ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η δαπάνη βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ενδιαφερόμενο.

iv) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, είναι δυνατή η μεταφορά παροχής από οριστική θέση σε νέα οριστική αυτεπάγγελτα. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη της μεταφοράς της παροχής βαρύνει την ΕΥΔΑΠ.

γ) Μεταφορά παροχών από προσωρινή σε προσωρινή θέση

i) Μεταφορά παροχής που είναι μακριά από το ακίνητο, σε νέα θέση, πάλι μακριά από το ακίνητο, είναι δυνατή αφού ο υδρευόμενος το ζητήσει με αιτιολογημένη αίτηση η οποία θα γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι αποδέχεται την νέα αυτή θέση ως προσωρινή σύμφωνα με το 2.3.1. ια.

Η δαπάνη για την μεταφορά βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αιτούντα.

ii) Μεταφορά παροχής σε νέα θέση πάλι μακριά από το ακίνητο επιβάλλεται, όταν ζητηθεί και πρόσθετη παροχή για την υδροδότηση του ακινήτου, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί σε πλησιέστερη θέση, λόγω μεταγενέστερης επέκτασης του δικτύου. Στην προσωρινή αυτή θέση μεταφέρονται και οι παλαιές παροχές, εκτός αν ο υδρευόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί και η νέα παροχή στην παλαιά θέση και δεν υπάρχει τεχνικό εμπόδιο για αυτό.

Η δαπάνη της μεταφοράς στη νέα προσωρινή θέση βαρύνει την ΕΥΔΑΠ.

δ) Μεταφορά παροχής από οριστική ή προσωρινή θέση, σε προσωρινή θέση, για ειδικούς λόγους.

i) Απομόνωση αγωγού λόγω προσβολής του από ρυπογόνες ουσίες.

Η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα να μεταφέρει παροχές από οριστική ή προσωρινή θέση σε νέα προσωρινή θέση, εφόσον ο αγωγός στον οποίο είναι συνδεδεμένες, απομονώθηκε λόγω προσβολής του από ρυπογόνες ουσίες. Το κόστος τόσο της μεταφοράς όσο και της επαναφοράς των παροχών στην προτέρα θέση τους βαρύνει την ΕΥΔΑΠ, εκτός αν υπαίτιος ή υπαίτιοι της ρύπανσης είναι ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες των ακινήτων στα οποία ανήκουν οι παροχές. Στην περίπτωση αυτή η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότηση του συγκεκριμένου ακινήτου ή ακινήτων μέχρι την άρση του προβλήματος και να χρεώσει τον εν λόγω ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτες με το σύνολο των δαπανών που θα πραγματοποιήσει σαν συνέπεια της ενέργειας αυτής. Στην περίπτωση μεταφοράς παροχής από προσωρινή θέση σε οριστική σαν συνέπεια της παραπάνω αιτίας, ισχύουν τα οριζόμενα στο 2.4.1.α.

ii) Αν ο υδρευόμενος είναι συνδεδεμένος σε αγωγό διαμέτρου μικρότερης της ελάχιστης επιτρεπόμενης από τους κανονισμούς της ΕΥΔΑΠ (σε δίκτυα παραληφθέντα από άλλους οργανισμούς και με πίεση μεγαλύτερη της οριζόμενης ελάχιστης από τον παρόντα κανονισμό) και επιθυμεί τη βελτίωση της ύδρευσής του με σύνδεση του σε νέο αγωγό, που όμως δεν περνά μπροστά από το ακίνητο, αλλά τερματίζει σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη στο 2.3.1.i., τότε μπορεί να ζητήσει με δική του δαπάνη τη μεταφορά της παροχής του μακριά από το ακίνητο για να συνδεθεί στον νέο αγωγό, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι θεωρεί την νέα αυτή θέση προσωρινή και αποδέχεται όσα αναφέρονται στο 2.3.1.ια.

ε) Μεταφορά παροχής σε προσωρινή θέση λόγω έργων άλλων φορέων.

Είναι δυνατή η μεταφορά παροχής που βρίσκεται είτε σε οριστική θέση είτε σε προσωρινή θέση σε άλλη προσωρινή, εφόσον λόγοι εκτέλεσης έργων άλλων φορέων το υπαγορεύουν. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη μεταφοράς βαρύνει τον φορέα του έργου.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η δαπάνη σύνδεσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων βαρύνει τον υδρευόμενο.

Την εργασία της μεταφοράς παροχών ακολουθεί και η εργασία απομόνωσης της παροχής από τον κρουνό συνένωσης, αφαίρεσης του υδρομετρητή, αποξήλωσης του φρεατίου μετά του καλύμματος αυτού και αποκατάστασης του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου στην προτέρα κατάσταση.

Η δαπάνη των εργασιών αυτών βαρύνει την ΕΥΔΑΠ.

2.4.2. Ανυψώσεις- καταβιβάσεις παροχών.

Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου επιβάλλει την τακτοποίηση της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη. Η δαπάνη της ανύψωσης ή καταβίβασης αυτής βαρύνει τον φορέα ή το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί το έργο από το οποίο προκαλείται η μεταβολή της στάθμης. Η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα στάθμη γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του υδρευόμενου.

2.4.3. Προσαρμογές παροχών

Η ΕΥΔΑΠ οφείλει να προβαίνει στις απαραίτητες τεχνικές εργασίες προσαρμογής των παροχών, των εντασσομένων στο δίκτυό της δικτύων ύδρευσης, προκειμένου να ανταποκρίνονται πλέον αυτές στις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον υδρευόμενο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην σχετική σύμβαση ένταξης του δημοτικού δικτύου, στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Ο υδρευόμενος υποχρεούται να προσαρμόσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.5 του παρόντος.

2.4.4. Μετατροπές παροχών:

Μετατροπή παροχής είναι η αυξομείωση της ονομαστικής διαμέτρου του υδρομετρητή με αντίστοιχη αυξομείωση της διαμέτρου των σωληνώσεων και των εξαρτημάτων της παροχής, εφόσον απαιτείται. Μετατροπή της παροχής πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Αν οι καταναλώσεις ευρίσκονται εκτός των ορίων ασφαλούς λειτουργίας του αντίστοιχου υδρομετρητή, όπως αυτά καθορίζονται στις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

β) Αν σε παροχές μεγάλης διαμέτρου, πραγματοποιούνται καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για την ευαισθησία του υδρομετρητή.

Η μετατροπή πραγματοποιείται είτε αυτεπάγγελτα από την ΕΥΔΑΠ, είτε κατόπιν αίτησης του υδρευόμενου που συνοδεύεται από υδραυλική μελέτη η οποία συντάσσεται από αρμόδιο μηχανικό. Σε όλες τις περιπτώσεις η συνολική δαπάνη για την μετατροπή βαρύνει τον υδρευόμενο με αναπροσαρμογή των σχετικών εγγυήσεων.

2.4.5. Μετατοπίσεις παροχών.

Μετατόπιση παροχής είναι η μετακίνηση του φρεατίου, του υδρομετρητή και όλων των εξαρτημάτων που περιέχονται στο φρεάτιο, χωρίς νέα διάτρηση του αγωγού.

α) Η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει παροχή για λόγους ασφαλέστερης λειτουργίας ή στην περίπτωση που βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας, σε νέα θέση, χωρίς την επιβάρυνση του υδρευόμενου, ο οποίος όμως υποχρεούται στην προσαρμογή των εσωτερικών εγκαταστάσεων του ακινήτου του, ώστε να γίνει δυνατή η σύνδεσή του στην νέα θέση, με δική του δαπάνη.

β) Αν προκύψει ανάγκη μετατόπισης της παροχής σαν συνέπεια εκτέλεσης έργων από οποιοδήποτε φορέα, η σχετική δαπάνη βαρύνει τον φορέα κατασκευής του έργου.

2.4.6. Από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύψει η ανάγκη

μεταφοράς, μετατόπισης, ανύψωσης ή καταβίβασης παροχής, ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να την αποδεχθεί.

Η ΕΥΔΑΠ, εφόσον ειδοποιήσει τον υδρευόμενο, δεν ευθύνεται αν λόγω αμέλειάς του, προκληθεί διακοπή της υδροδότησής του.

2.4.7. Καταργήσεις παροχών.

Κατάργηση παροχής είναι η απομόνωση της παροχής από τον κρουνό συνένωσης και η διαγραφή της από το μητρώο πελατών της ΕΥΔΑΠ.

Στις παροχές παλαιού τύπου, η κατάργηση πραγματοποιείται με την απομόνωση της παροχής από τον κρουνό συνένωσης.

Στις παροχές από σύστημα παλαιού τύπου, ή μικρού ή μεγάλου πολλαπλού διανομέα (νέου τύπου), πραγματοποιείται με απομόνωση της παροχής με τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος (τάπας) στην ενσωματωμένη αναμονή (μούφα) του αγωγού του συστήματος ή του αγωγού του πολλαπλού διανομέα.

Οι παροχές καταργούνται σύμφωνα με τα παραπάνω, στις εξής περιπτώσεις:

α) κατόπιν γραπτής αιτήσεως του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Στην περίπτωση αυτή η ΕΥΔΑΠ δεν ευθύνεται για τις όποιες συνέπειες προκύψουν στους ενδεχόμενους ενοίκους ή χρήστες του ακινήτου από την διακοπή της υδροδότησης.

β) Στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου λόγω τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου κλπ.

γ) Στις περιπτώσεις κατάργησης που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.1.α και 2.2.4.δ.

Η κατάργηση της παροχής περιλαμβάνει και τις εργασίες αποξήλωσης του φρεατίου μετά του καλύμματος αυτού και αποκατάστασης του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου, στην προτέρα κατάσταση.

Η δαπάνη κατάργησης υπολογίζεται και χρεώνεται κατ' αποκοπή με απόφαση του Δ. Σ. της ΕΥΔΑΠ, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.7.

2.4.8. Αντικαταστάσεις υδρομετρητών.

Αντικατάσταση υδρομετρητή είναι η αφαίρεσή του και η τοποθέτηση άλλου, με νέο μετρητικό μηχανισμό και προσαρμογή ειδικής ασφάλειας.

Η ΕΥΔΑΠ δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν σε οποιοδήποτε σημείο της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου καθώς και τις συνέπειες αυτών, κατά την αντικατάσταση του υδρομετρητή, εφόσον η βλάβη οφείλεται στην μη τήρηση από τον υδρευόμενο των προδιαγραφών των εσωτερικών εγκαταστάσεων του ακινήτου όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.5.

Αντικατάσταση υδρομετρητή γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μετά παρέλευση χρονικού διαστήματος, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, από την αρχική τοποθέτηση του υδρομετρητή.

β) Σε περίπτωση βλάβης ή επέμβασης τρίτων, που επηρεάζει την ορθή και ασφαλή λειτουργία του.

γ) Σε περίπτωση απώλειας του υδρομετρητή.

δ) Με αίτηση του υδρευόμενου για τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή.

ε) Σε περίπτωση που η ΕΥΔΑΠ κρίνει απαραίτητο τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή.

στ) Σε περίπτωση αφαίρεσης υδρομετρητή, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

2.4.9. Μετατοπίσεις αγωγών

α) Μετατοπίσεις αγωγών πραγματοποιούνται στις περιπτώσεις μεταβολής της υφιστάμενης ρυμοτομίας ή εφαρμογής ρυμοτομίας.

β) Λόγω εκτέλεσης έργων άλλου φορέα ή άλλου Νομικού ή Φυσικού προσώπου.

γ) Για οποιοδήποτε λόγο κριθεί απαραίτητο κατόπιν απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ.

2.4.10. Διακοπή υδροδότησης.

Η διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου γίνεται με σφράγιση του μηχανισμού διακοπής της παροχής.

Διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες σε διαφορετικές παροχές.

β) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες με δίκτυο υδροδότησης άλλου φορέα ή και με άλλη πηγή.

γ) Σε περίπτωση λαθραίας υδροληψίας.

δ) Εφόσον υπάρχουν πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές του ακινήτου.

ε) Εφόσον υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού της παροχής από ρυπογόνες ουσίες.

στ) Κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

ζ) Σε περίπτωση εμπορίας νερού.

η) Σε περίπτωση υδροδότησης οικοδομής, που έχει κριθεί οριστικά με απόφαση της αρμόδιας κατά νόμο επιτροπής αυθαίρετη και κατεδαφιστέα, εφόσον ζητήσει τούτο η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

θ) Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του δικτύου υπονόμων ακαθάρτων και βρόχινων νερών της ΕΥΔΑΠ.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και την σύμβαση μεταξύ ΕΥΔΑΠ και υδρολήπτη.

2.4.11. Έκτακτη διακοπή υδροδότησης.

Η ΕΥΔΑΠ δύναται κατόπιν ειδοποιήσεώς της από υδρευόμενο ή τρίτο πρόσωπο, να διακόψει προσωρινά την υδροδότηση ακινήτου, στο οποίο έχει σημειωθεί εμφανής απώλεια νερού, με απομόνωση του κρουνού διακοπής.

2.4.12. Επισκευές και αντικαταστάσεις φρεατίων και καλυμμάτων υδρομετρητών.

Η ΕΥΔΑΠ αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήσεως του υδρευόμενου, προβαίνει στην επισκευή ή αντικατάσταση φρεατίου, καλύμματος και πλαισίου της παροχής. Η δαπάνη για τις παραπάνω εργασίες βαρύνει τον υδρευόμενο. Αν η βλάβη προκύψει αποδεδειγμένα σαν συνέπεια εκτέλεσης έργων από οποιοδήποτε φορέα, η δαπάνη επισκευής ή αντικατάστασης, θα βαρύνει τον φορέα κατασκευής του έργου.

2.5. Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης

2.5.1. Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται πέρα από:

α) Το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) του υδρομετρητή προς την πλευρά του ακινήτου, για υδρομετρητές διαμέτρου μέχρι και 1 1/2΄΄, για όσους υδρομετρητές διαθέτουν προσαρμοστικό (ρακόρ).

β) Την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) του υδρομετρητή, προς την πλευρά του ακινήτου, για υδρομετρητές διαμέτρου από 1½΄΄ και άνω.

γ) Την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) της δικλείδας απομόνωσης, εφόσον μετά τον υδρομετρητή ακολουθεί δικλείδα αντεπιστροφής (κλαπέ) και δικλείδα απομόνωσης, για υδρομετρητή διαμέτρου από 1½˝ και άνω.

Για την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης.

Η ΕΥΔΑΠ ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεών της μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω.

2.5.2. Η εσωτερική εγκατάσταση στις παροχές διαμέτρου μέχρι και 1˝ (μετρητές με προσαρμοστικό) συνδέεται με σωλήνα μήκους τουλάχιστο 0,70 μ. και σχήματος U ή S από εύκαμπτο υλικό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη υποχώρηση για την τοποθέτηση και αφαίρεση του υδρομετρητή ή του φρεατίου παροχής νέου τύπου. Η εγκατάσταση αυτή πάντως πρέπει να αντέχει στις απαραίτητες ωθήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών. Για οποιασδήποτε μορφής βλάβες, καθώς και τις συνέπειες αυτών, που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά τους χειρισμούς αυτούς δεν ευθύνεται η ΕΥΔΑΠ, ούτε δημιουργούν αυτές δικαίωμα αποζημίωσης του ιδιοκτήτη.

2.5.3. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με γενικό διακόπτη και βαλβίδα αντεπιστροφής (κλαπέ) στο πλησιέστερο δυνατό σημείο προς τον υδρομετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του, εκτός αν πρόκειται για παροχές σε φρεάτια νέου τύπου και εφόσον αυτές φέρουν ενσωματωμένο διακόπτη και βαλβίδα αντεπιστροφής προς την πλευρά του ακινήτου.

2.5.4. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι εφοδιασμένη με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2.5.2. και 2.5.3. η ΕΥΔΑΠ δεν προβαίνει στην σύνδεση της παροχής μέχρι να τακτοποιηθούν αυτά.

2.5.5. Η εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους. Γενικά όμως η ύπαρξη εσωτερικών εγκαταστάσεων σε ξένες προς το υδρευόμενο ακίνητο ιδιοκτησίες, δεν υποχρεώνει την ΕΥΔΑΠ σε διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου, ούτε η ύδρευση σημαίνει την αναγνώριση δικαιώματος πάνω στην ξένη ιδιοκτησία.

2.5.6. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που ισχύουν κάθε φορά. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να είναι από υλικό που δεν δημιουργεί κίνδυνο ρύπανσης του νερού και να αντέχουν σε πίεση λειτουργίας 12 ΑΤΜ . Η ΕΥΔΑΠ δεν ευθύνεται ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για βλάβες προερχόμενες από πίεση, όταν αυτή στη θέση της χορηγηθείσας παροχής, δεν έχει υπερβεί τις 12 ΑΤΜ.

2.5.7. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση βιομηχανικών, χημικών, ψυκτικών και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και αντλητικών μηχανημάτων τροφοδοτούμενων από γεωτρήσεις ή άλλες πηγές, λεβήτων, εγκαταστάσεων καθαριστηρίων, λεκανών αποχωρητηρίων, λουτρών, εγκαταστάσεων κοιμητηρίων με το δίκτυο ύδρευσης, χωρίς την παρεμβολή υδαταποθηκών, προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του νερού και η βλάβη των εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ από ενδεχόμενη επιστροφή νερού. Για τους ίδιους λόγους, η τροφοδότηση των υδαταποθηκών θα γίνεται υποχρεωτικά με πτώση, πάνω από την ανώτατη στάθμη του νερού σε αυτές. Η παρεμβολή βαλβίδας αντεπιστροφής ή διακόπτη δεν θεωρείται ότι διακόπτει την σύνδεση και ότι εξασφαλίζει την ΕΥΔΑΠ από πιθανή βλάβη ή ρύπανση του δικτύου της. Οι θερμοσίφωνες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να φέρουν τα απαραίτητα εξαρτήματα ώστε να αποφεύγεται επιστροφή νερού (λόγω υπερθέρμανσης κλπ.) στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ. Απαγορεύεται η απευθείας υδροδότηση δικτύων τρίτων από αγωγούς της ΕΥΔΑΠ, με άντληση, χωρίς την μεσολάβηση δεξαμενής κατάλληλης χωρητικότητας.

Η δαπάνη για την αποκατάσταση παντός είδους ζημιών που οφείλονται στις παραπάνω αιτίες, βαρύνει τον υδρευόμενο.

Απαγορεύεται επίσης η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η ΕΥΔΑΠ διακόπτει αμέσως και χωρίς ειδοποίηση την παροχή, διότι υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του δικτύου.

2.5.8. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματά τους κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από αγώγιμο υλικό. Οι υδρευόμενοι είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής. Η ΕΥΔΑΠ διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα της διακοπής της υδροδότησης, μέχρι την άρση της παρανομίας. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ από αυτόν τον τρόπο γείωσης, βαρύνουν τον υδρευόμενο. Επίσης ο υδρευόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που είναι δυνατόν να προκληθεί από την αιτία αυτή στο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ ή σε κάθε τρίτο.

2.5.9. Συνυδρεύσεις ακινήτων.

Συνύδρευση είναι η μέσω μιάς ή περισσοτέρων παροχών, υδροδότηση αυτοτελών χώρων κύριας χρήσης, ο αριθμός των οποίων είναι μεγαλύτερος ή ίσος των παροχών που χορηγήθηκαν. Απαγορεύεται η συνύδρευση των αυτοτελών ιδιοκτησιών ενός ακινήτου, εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

α) Όταν χορηγείται κοινόχρηστη παροχή υδροδότησης εγκαταστάσεων για θέρμανση νερού (boiler) ακινήτων.

β) Όταν το ακίνητο υδροδοτείται με παροχές τοποθετημένες σε απόσταση, κατά την έννοια του άρθρου 2.3.1.ζ., των οποίων ο αριθμός είναι μικρότερος του αριθμού των αυτοτελών ιδιοκτησιών του.

γ) Όταν πρόκειται να υδροδοτηθούν εμπορικά κέντρα, κτίρια αμιγούς επαγγελματικής χρήσης, πολυόροφα κτίρια άνω των έξι (6) ορόφων και μόνο για τους άνω του 6ου ορόφους, κτίρια πολλαπλών χρήσεων, κτίρια νομίμως χαρακτηρισθέντα ως διατηρητέα, κτίρια στα οποία είναι δυσχερής η τοποθέτηση αυτοτελών εσωτερικών εγκαταστάσεων για κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία, όπως αυτό διαπιστώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη, σύμφωνα με τα παραπάνω, συνύδρευση, η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

2.6. Υδρομετρητές

Οι υδρομετρητές είναι συσκευές μέτρησης της κατανάλωσης του νερού και εγκαθίστανται στον αγωγό της παροχής.

Οι υδρομετρητές είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές.

Οι υφιστάμενοι σήμερα υδρομετρητές χωρίζονται ως προς τον μηχανισμό καταμέτρησης σε δύο κατηγορίες, τους ογκομετρικούς και τους ταχυμετρικούς.

Στην κατηγορία των ταχυμετρικών υδρομετρητών περιλαμβάνονται οι υδρομετρητές τύπου πολλαπλής ριπής και οι τύπου Woltman.

Σε περιπτώσεις μεγάλης διακύμανσης της καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, χρησιμοποιούνται σύνθετοι υδρομετρητές, αποτελούμενοι από συνδυασμό δύο ταχυμετρικών υδρομετρητών διαφορετικής διαμέτρου.

Οι υδρομετρητές έχουν δοκιμασθεί πριν την τοποθέτησή τους, όσον αφορά την καλή τους λειτουργία και την ακρίβεια των ενδείξεών τους, σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και καλύπτουν την μετρολογική κλάση Β σύμφωνα με την οδηγία 75/33/ΕΟΚ και το πρότυπο ISO 4064, (όπως κάθε φορά ισχύουν αυτά μετά από τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή αντικαταστάσεις για τις μετρολογικές κλάσεις των υδρομετρητών).

Σε κάθε περίπτωση, οι τοποθετούμενοι υδρομετρητές, φέρουν κατά την τοποθέτησή τους μηδενική ένδειξη.

Αμφισβήτηση των αναγραφομένων καταναλώσεων των υδρομετρητών δεν γίνεται καταρχήν δεκτή με οποιοδήποτε τρόπο.

2.7. Πιέσεις λειτουργίας - μεγάλες στιγμιαίες καταναλώσεις στο δίκτυο διανομής.

2.7.1 Πιέσεις λειτουργίας

Η ΕΥΔΑΠ έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 2 ΑΤΜ. στη θέση του υδρομετρητή. Η πίεση στο ίδιο σημείο δεν θα υπερβαίνει ποτέ τις 12 ΑΤΜ. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ είναι δυνατόν συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. Η ΕΥΔΑΠ δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, ή υδροδότησης σταθερής πίεσης, ή πίεσης μεγαλύτερης της ελαχίστης, πρέπει ο υδρευόμενος να εξασφαλίζει αυτή με αποθήκευση νερού σε δεξαμενή του ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

2.7.2. Μεγάλες στιγμιαίες καταναλώσεις

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (για περιορισμένα χρονικά διαστήματα) μέσα στο εικοσιτετράωρο.

Στις περιπτώσεις αυτές ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επιπλέον ποσότητα νερού, μέσω δεξαμενής του.

Σε περίπτωση που ο υδρολήπτης δεν συμμορφωθεί με τα παραπάνω, η ΕΥΔΑΠ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

2.8. Πυροσβεστικά υδροστόμια

Τα πυροσβεστικά υδροστόμια είναι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για πυρόσβεση και πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων.

Τοποθετούνται σε αγωγούς διαμέτρου από 150 χλστ. και άνω και συντηρούνται από την ΕΥΔΑΠ.

Η θέση εγκατάστασης του πυροσβεστικού υδροστομίου εγκρίνεται από την αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους για άλλες χρήσεις πλην κατάσβεσης πυρκαγιάς ή πλήρωσης πυροσβεστικών οχημάτων.

2.9. Υδροδότηση μεγάλων καταναλωτών

Μεγάλοι καταναλωτές που υδροδοτούνται μέσω ειδικών παροχών με διάμετρο υδρομετρητή μεγαλύτερη ή ίση των 3΄΄ ή μικρότερη εφόσον το κρίνει η αρμόδια τεχνική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ, ανάλογα με τις δυνατότητες του δικτύου ύδρευσης της περιοχής, υποχρεούνται να διαθέτουν δεξαμενή αποθήκευσης νερού κατάλληλης χωρητικότητας, ώστε να καλύπτονται οι καταναλώσεις αιχμής τους.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την υδροδότηση μεγάλων καταναλωτών, είναι η κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ, όσον αφορά την αναγκαιότητα ύπαρξης δεξαμενής και την επάρκεια της χωρητικότητάς της.

2.10. Διαδικασία παραλαβής από την ΕΥΔΑΠ, υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης τρίτων.

Η ΕΥΔΑΠ δύναται με απόφαση του Δ.Σ. της να εντάσσει δίκτυα τρίτων στο δίκτυό της. Προ της παραλαβής των δικτύων αυτών συνάπτεται σχετική σύμβαση, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής. Για τους νεοεντασσόμενους καταναλωτές της κατηγορίας αυτής στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, ισχύουν, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης παραλαβής του δικτύου τους από την ΕΥΔΑΠ, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, έστω και αν δεν υπέγραψαν οι καταναλωτές ιδιαίτερη σύμβαση υδροληπτών.

2.11 Σήμανση του δικτύου ύδρευσης

Επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακιδίων με τεχνικές πληροφορίες για το δίκτυο ύδρευσης, (αγωγούς, δικλείδες, φρεάτια κλπ.), επί των ορίων της ρυμοτομικής γραμμής (τοίχων, προκηπίων, τοίχων ιδιοκτησιών κλπ), ή επί κρασπέδων πεζοδρομίου ή άλλων μονίμων κατασκευών, πλησίον των αγωγών του δικτύου.

ΑΡΘΡΟ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3.1. Δαπάνες που αφορούν εγκαταστάσεις υδροδότησης

3.1.1. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο νόμιμος πληρεξούσιός του, υποχρεούται για την υδροδότηση της ιδιοκτησίας του, να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις εγκυκλίους της ΕΥΔΑΠ, δικαιολογητικά.

Επιπλέον των παραπάνω θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με συνημμένη κατάσταση, στην οποία θα καθορίζεται η αντιστοίχιση των χορηγούμενων παροχών, με τις επί μέρους ιδιοκτησίες του ακινήτου. Η κατάσταση αυτή θα συνυπογράφεται και από τον υπεύθυνο επιβλέποντα μηχανικό του έργου. Αν η αντιστοίχιση αποδειχθεί εσφαλμένη, η ΕΥΔΑΠ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν οικονομικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Στην παραπάνω δήλωση ο ιδιοκτήτης θα βεβαιώνει και τη μη υδροδότηση τυχόν αυθαιρέτου ακινήτου, που υφίσταται ή θα κατασκευασθεί στο μέλλον, από την παροχή αυτή.

Η ΕΥΔΑΠ δεν υποχρεούται στην εξέταση τίτλων ιδιοκτησίας του προς υδροδότηση ακινήτου καθώς και τυχόν διεκδικήσεων επ'αυτού, ούτε η ύδρευση του ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτήσαντος την υδροδότηση.

3.1.2. Προκαταβολή για έρευνα

Μαζί με την αίτηση για νέα παροχή ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία (μεταφορά, μετατροπή κλπ.) ο αιτών υποχρεούται στην προκαταβολή χρηματικού ποσού το ύψος

του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ και το οποίο καλύπτει τις δαπάνες έρευνας και προμελέτης και είναι μέρος της συνολικής δαπάνης του έργου. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την γνωστοποίηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης στον αιτούντα και εφόσον αυτή δεν καταβληθεί, η αίτηση ακυρώνεται και το ποσό της προκαταβολής εκπίπτει υπέρ της ΕΥΔΑΠ.

Η προκαταβολή αυτή επιστρέφεται, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η έρευνα.

3.1.3. Αξία των παροχών

Η αξία παροχής μέχρι 1΄΄ υπολογίζεται κατ αποκοπή, δηλαδή ως μέσο κόστος παροχής όπως αυτό διαμορφώνεται βάσει των πραγματοποιούμενων συνολικά δαπανών, συνυπολογιζομένων των γενικών εξόδων και του εργολαβικού οφέλους. Η αξία αυτή καθορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

Για παροχές μεγαλύτερης διαμέτρου, η αξία υπολογίζεται κατ'αποκοπήν ανά διάμετρο παροχής, συνυπολογιζομένων των γενικών εξόδων και του εργολαβικού οφέλους. Στην αξία αυτή όπως καθορίζεται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, προστίθενται οι δαπάνες για την επέκταση του δικτύου διανομής, τυχόν εγκαταστάσεις πιεζοθραυστικών δικλείδων κλπ.

Ο εγκάρσιος αγωγός μέχρι την ειδική παροχή θεωρείται αγωγός διανομής και η δαπάνη για την κατασκευή του βαρύνει τον υδρευόμενο, αλλά δεν ισχύει γι' αυτόν η προβλεπόμενη στο άρθρο 2.3.2.α. ελάχιστη επέκταση των 5,0 μ.

Προκειμένου να χορηγηθεί η παροχή ο αιτών καταβάλλει:

α) Την προαναφερόμενη στο άρθρο 3.1.2. προκαταβολή για έρευνα.

β) Την δαπάνη εγκατάστασης της παροχής.

γ) Το δικαίωμα σύνδεσης ανά παροχή με τον αγωγό διανομής.

Σε περίπτωση σύνδεσης περισσότερων υδροληπτών ενός ακινήτου από μια ειδική παροχή, το δικαίωμα σύνδεσης πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των παροχών που δικαιούται το ακίνητο όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 2.2.4., το δε ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

δ) Τη μετωπική εισφορά

Η μετωπική εισφορά υπολογίζεται επί της αξίας της παροχής σαν ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

Τα παραπάνω ισχύουν και όταν οι παροχές τοποθετούνται μακριά από τα ακίνητα.

ε) Την εγγύηση χρήσης του υδρομετρητή.

Η εγγύηση χρήσης αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

Η εγγύηση χρήσης επιστρέφεται άτοκα, όταν ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, μετά την ικανοποίηση αιτήματός του για κατάργηση της παροχής.

στ) Τους έμμεσους φόρους, τέλη και λοιπές δαπάνες που καταβλήθηκαν υπέρ τρίτων (ΦΠΑ, δαπάνες έκδοσης αδειών τομής οδοστρώματος κλπ.).

ζ) Την εγγύηση κατανάλωσης.

Κατά την χορήγηση ειδικών και προσωρινών παροχών εισπράττεται υποχρεωτικά εγγύηση κατανάλωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ και επιστρέφεται άτοκα μετά την κατάργηση της παροχής και εφόσον τακτοποιηθούν οι πάσης φύσεως οφειλές.

Επίσης είναι δυνατή η είσπραξη εγγύησης κατανάλωσης και σε περιπτώσεις κοινών παροχών. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία είσπραξης και επιστροφής, καθώς και το ύψος της εγγύησης αυτής, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

Γενικά για την καταβολή της προϋπολογιζόμενης, σύμφωνα με τα παραπάνω δαπάνης, ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης. Αν η καταβολή αυτή δεν γίνει εμπρόθεσμα, η αίτηση ακυρώνεται. Από την στιγμή που καταβλήθηκε η προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προθεσμία εκτέλεσης του έργου καθορίζεται με βάση τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 6 του Χάρτη Υποχρεώσεων της ΕΥΔΑΠ προς τους Καταναλωτές.

3.1.4. Δαπάνη επέκτασης - μετατόπισης αγωγών

Όπου για την υδροδότηση του ακινήτου απαιτείται επέκταση του δικτύου σύμφωνα με τα άρθρα 2.3.2. και 2.3.4. ο αιτών καταβάλει το ποσόν του προϋπολογισμού της εργασίας που του αναλογεί, όπως αυτός αναφέρεται παρακάτω, και συντάχθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ.

Η δαπάνη των επεκτάσεων αγωγών για τοποθέτηση κοινών παροχών σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου, βαρύνει τον αιτούντα σε ποσοστό που καθορίζεται με βάση απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ η οποία εκδίδεται κατ' έτος μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των αρμοδίων Τεχνικών Διευθύνσεών της.

Η δαπάνη επέκτασης αγωγών για τοποθέτηση ειδικών παροχών και Πυροσβεστικών Παροχών, βαρύνει τον αιτούντα.

Η δαπάνη για τις υδραυλικές, χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες και η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών των έργων του άρθρου 2.3.2.στ., βαρύνει τους αιτούντες.

Η δαπάνη των επεκτάσεων και όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων του άρθρου 2.3.4. βαρύνει αποκλειστικά τον αιτούντα.

Η δαπάνη της μετατόπισης των αγωγών των περιπτώσεων (α) και (γ) του άρθρου 2.4.9. βαρύνει την ΕΥΔΑΠ, ενώ της περίπτωσης (β) βαρύνει τον φορέα, ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που προκαλεί την μετατόπιση.

Εάν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, προκύψει από τα επιμετρητικά στοιχεία, διαφοροποίηση της τελικής συνολικής δαπάνης σε σχέση με την προϋπολογισθείσα, εκδίδεται ο τελικός λογαριασμός ο δε αιτούμενος την επέκταση χρεώνεται ή πιστώνεται με την τυχόν διαφορά που προκύπτει, κατά το μέρος που του αναλογεί.

Η ΕΥΔΑΠ έχει δικαίωμα να χρεώνει ή να πιστώνει το ποσό της διαφοράς, στο λογαριασμό ύδρευσης του αιτούντος. Στον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της δαπάνης επέκτασης, περιλαμβάνονται πλέον του νομίμου εργολαβικού οφέλους, γενικά και απρόβλεπτα έξοδα, σε ποσοστό καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθεί ότι, λόγω εμφάνισης απροβλέπτων εμποδίων ή καταστάσεων, πρόκειται να προκύψει σημαντική υπέρβαση του προϋπολογισμού, η ΕΥΔΑΠ έχει δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση των εργασιών και να καλέσει τον αιτούντα να καταβάλει την επιπλέον απαιτούμενη δαπάνη για την συνέχιση του έργου.

Στην δαπάνη επέκτασης συμψηφίζονται η μετωπική εισφορά και τα δικαιώματα σύνδεσης. Το τμήμα του αγω-

γού που τοποθετήθηκε με αυτό τον τρόπο, ανήκει κατά κυριότητα στην ΕΥΔΑΠ, η οποία έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων. Επίσης η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα, για την εξυπηρέτηση μελλοντικών αναγκών ύδρευσης, να τοποθετήσει αγωγό διαμέτρου μεγαλύτερης από αυτή που απαιτεί η ύδρευση του αιτούντος. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών χρεώνεται μόνο με τον αγωγό και τα υλικά που απαιτεί η ύδρευσή του, ενώ για την διαφορά κόστους διαμέτρου και υλικών, βαρύνεται η ΕΥΔΑΠ. Σημειώνεται πως η ελάχιστη διάμετρος των αγωγών της ΕΥΔΑΠ είναι αυτή των 100 χλστ. ή η πλησιέστερη προς αυτή ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους, με την εξαίρεση του άρθρου 2.1.

Γενικά για την καταβολή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ορίζεται προθεσμία καταβολής έξι (6) μηνών. Αν η καταβολή της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν γίνει εμπρόθεσμα, η αίτηση ακυρώνεται.

3.1.5. Αξία μεταφοράς, ανύψωσης, καταβίβασης, μετατόπισης παροχής.

α) Το κόστος της μεταφοράς, της ανύψωσης, της καταβίβασης κοινής παροχής, καθορίζεται κατ' αποκοπή με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Για ειδικές παροχές προϋπολογίζεται η δαπάνη και το έργο χρεώνεται απολογιστικά.

β) Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2.4.1.α. ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει την μεταφορά της παροχής και να προκαταβάλει τη σχετική δαπάνη. Σε περίπτωση αδιαφορίας του υδρευόμενου η ΕΥΔΑΠ τον ειδοποιεί εγγράφως σχετικά, και του ορίζει προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή αίτησης μεταφοράς της παροχής. Αν η προθεσμία αυτή περάσει χωρίς καμία ενέργεια του υδρευόμενου, τότε η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα να εκτελέσει το έργο αυτεπάγγελτα και να χρεώσει τον υδρευόμενο με τη σχετική δαπάνη. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του παραπάνω ποσού, αυτό χρεώνεται στο λογαριασμό ύδρευσης του υδρευόμενου και εισπράττεται μαζί με την αξία του καταναλωθέντος νερού. Η μη πληρωμή του λογαριασμού αυτού, συνεπάγεται την διακοπή της υδροδότησης.

γ) Η δαπάνη για μεταφορές, ανυψώσεις, καταβιβάσεις, προσαρμογές, μετατροπές και μετατοπίσεις παροχών καταβάλλεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4. και 2.4.5.

δ) Γενικά η ΕΥΔΑΠ έχει δικαίωμα να αναγράφει στον λογαριασμό ύδρευσης, κάθε δαπάνη που βαρύνει τον υδρολήπτη για οποιαδήποτε εργασία και να την εισπράττει μαζί με την αξία του καταναλισκόμενου νερού. Σε περιπτώσεις μεγάλων ποσών είναι δυνατή η κατανομή του σε περισσότερες δόσεις κατά την κρίση της αρμόδιας Διεύθυνσης. Αν δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός εμπρόθεσμα ισχύουν οι σχετικές κυρώσεις του άρθρου 3.2.4.

3.1.6. Ματαίωση τοποθέτησης παροχής, επέκτασης αγωγού.

Αν ο αιτών έχει προκαταβάλει την δαπάνη παροχής ή επέκτασης και ζητήσει την ματαίωση του έργου, τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει να του επιστραφούν τα εξής ποσά:

α) Αν η παροχή δεν έχει τοποθετηθεί, όλο το ποσό πλην της δαπάνης για την έρευνα και τον Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε αυτήν. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επέκτασης του δικτύου, εφόσον δεν έχει αρχίσει η εκτέλεση του έργου.

β) Σε περίπτωση επέκτασης αγωγού που έχει αρχίσει να εκτελείται, επιστρέφεται η διαφορά που τυχόν θα προκύψει μετά τον απολογισμό του τμήματος του έργου που έχει εκτελεσθεί. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η ματαίωση του έργου οφείλεται σε απρόβλεπτα εμπόδια.

3.1.7. Κατάργηση παροχής.

α) Η δαπάνη για την κατάργηση παροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2.4.7.α., βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

β) Η δαπάνη για την κατάργηση της παροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2.4.7.β., βαρύνει τον φορέα υπέρ του οποίου έγινε η απαλλοτρίωση.

γ) Η δαπάνη για την κατάργηση της παροχής που προβλέπεται στο άρθρο 2.4.7.γ. βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι καταβληθείσες εγγυήσεις επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, μετά την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών, ο οποίος δεν διατηρεί πλέον κανένα δικαίωμα στην καταργημένη παροχή.

3.1.8. Διακοπές υδροδότησης.

Η δαπάνη για διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τα άρθρα 2.4.10. και 2.4.11., καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

3.2. Τιμολόγια ύδρευσης- υδρομετρητές - εξόφληση λογαριασμών - επιμερισμός κατανάλωσης - βλάβες στα δίκτυα.

3.2.1. Η τιμή μονάδος του νερού, το πάγιο τέλος και το ύψος της ελάχιστης μηνιαίας υποχρεωτικής κατανάλωσης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Το μέτρο της υποχρεωτικής αυτής κατανάλωσης αναστέλλεται για όσο χρόνο έχει γίνει διακοπή της υδροδότησης, με αφαίρεση μετρητή αυτεπαγγέλτως, ή με αίτηση του πελάτη.

3.2.2. Κατηγορίες τιμολογίων ύδρευσης.

Α) Γενικό τιμολόγιο.

Β) Ειδικά τιμολόγια

α) Κατηγορία ΙΙ Βιομηχανικό - Επαγγελματικό.

β) Κατηγορία ΙΙΙ Δημόσιο - Δημοτικό - Κοινοτικό.

γ) Κατηγορία IV Κοινοχρήστων κρουνών.

δ) Κατηγορία V Φιλανθρωπικό.

ε) Κατηγορία VI Ενίσχυσης δικτύων Δήμων Κοινοτήτων.

στ) Κατηγορία VII Εφοδιασμού πλοίων.

ζ) Κατηγορία VIII Πυροσβεστικών παροχών.

η) Κατηγορία IX Αδιύλιστου νερού.

3.2.3. Περιπτώσεις χορήγησης κατά κατηγορία

Α) Γενικό τιμολόγιο.

Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται υποχρεωτικά σε όλους τους υδρολήπτες πλην των περιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζονται τα πιο κάτω ειδικά τιμολόγια.

Β) Ειδικά τιμολόγια.

α) Επαγγελματικό τιμολόγιο.

Το επαγγελματικό τιμολόγιο χορηγείται έπειτα από αίτηση του πελάτη σε ειδικές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και λοιπές επιχειρήσεις, στις οποίες το νερό αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στην διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τους ή των παρεχόμενων Υπηρεσιών τους και εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές παρουσίασαν κατά το αμέσως προηγούμενο της χορήγησης εξάμηνο, μέση μηνιαία πραγματική κατανάλωση τουλάχιστον 100 $μ^3$. Ειδικότερα για τις εργοταξιακές παροχές η μέση πραγματική μηνιαία κατανάλωση πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 $μ^3$.

Σε περίπτωση νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων ή νέων

εργοταξίων το προαναφερθέν χρονικό διάστημα περιορίζεται στους τρεις (3) μήνες, εκτός αν η κατανάλωση του πρώτου μήνα υπερβαίνει τα 500 $μ^3$, οπότε περιορίζεται στον ένα μήνα.

Η εφαρμογή του επαγγελματικού τιμολογίου, το οποίο εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΥΔΑΠ, θα αρχίζει από την έκδοση του επόμενου λογαριασμού, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.

Το ειδικό αυτό τιμολόγιο θα το στερείται η επιχείρηση εφόσον ο μέσος όρος των μηνιαίων πραγματικών καταναλώσεων στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, διαμορφωθεί κάτω του προαναφερθέντος ορίου. Στην περίπτωση που οι μηνιαίες καταναλώσεις υπολείπονται του ανωτέρω ορίου, το όριο αυτό θα χρεώνεται ως υποχρεωτική κατανάλωση.

Δεν χορηγείται επαγγελματικό τιμολόγιο σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το νερό για υποβοηθητικές για την λειτουργία τους δραστηριότητες (πύργοι ψύξεως, κλιματιστικά, πισίνες, κήποι κλπ.).

Σε περίπτωση που ακίνητο ενιαίας επαγγελματικής χρήσης υδροδοτείται από περισσότερες της μίας παροχές, γίνεται υποχρεωτικά αθροιστική χρέωση των καταναλώσεων όλων των παροχών σε μία έξαυτών, εκδιδομένων των υπολοίπων λογαριασμών μόνο με το πάγιο τέλος.

β) Δημόσιο - Δημοτικό.

Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται στις Δημόσιες Υπηρεσίες τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ, σε κτίρια, εγκαταστάσεις, ακίνητα και χώρους πρασίνου, που χρησιμοποιούνται από τους φορείς αυτούς για αποκλειστική τους χρήση και για τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν.

Δεν χορηγείται Δημόσιο - Δημοτικό τιμολόγιο για επιχειρηματικές δραστηριότητες των παραπάνω φορέων.

γ) Κοινοχρήστων κρουνών.

Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται σε όσους κοινόχρηστους κρουνούς εξακολουθούν να υφίστανται, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος.

δ) Φιλανθρωπικό.

Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται σε φιλανθρωπικά σωματεία ειδικώς αναγνωρισμένα κατά την έννοια του Ν. Δ. 1111 της 8/11.2.72 (Α23) περί φιλανθρωπικών σωματείων, καθώς και των κοινωφελών ιδρυμάτων των συσταθέντων κατά την έννοια του Α.Ν. 2039/39.

ε) Ενίσχυσης δικτύων Δήμων και Κοινοτήτων.

Το τιμολόγιο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις εξ ολοκλήρου ή εν μέρει τροφοδότησης Δημοτικών ή Κοινοτικών δικτύων.

Απαγορεύεται η χρήση του διατιθέμενου νερού για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους στη σχετική σύμβαση.

στ) Εφοδιασμού πλοίων.

Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για τον εφοδιασμό πλοίων.

ζ) Πυροσβεστικών παροχών.

Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται σε ακίνητα που συνδέονται με ιδιαίτερη παροχή για πυροσβεστική χρήση.

η) Αδιύλιστου νερού.

Το τιμολόγιο αυτό χορηγείται σε ειδικές περιπτώσεις μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

Η έγκριση χορήγησης των τιμολογίων όλων των κατηγοριών, γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΥΔΑΠ. Ειδικά για τις περιπτώσεις (β) έως και (η) του παρόντος άρθρου, απαιτείται αποκλειστική υδροδότηση του αιτούντος και μόνον από την συγκεκριμένη παροχή

Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί ειδικό τιμολόγιο και το νερό χρησιμοποιείται για χρήση μη αντιστοιχούσα στο τιμολόγιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ προβαίνει στην διακοπή της χορήγησης του ειδικού αυτού τιμολογίου και στην εφαρμογή του γενικού τιμολογίου, από τον πρώτο, μετά τον εντοπισμό της αυθαιρεσίας, λογαριασμό που θα εκδοθεί. Αν η τιμή μονάδος του προβλεπόμενου για την πραγματική αυτή χρήση τιμολογίου είναι ανώτερη αυτής του χορηγηθέντος, η ΕΥΔΑΠ, πέραν των παραπάνω, χρεώνει τον υδρευόμενο με το πενταπλάσιο της μεγαλύτερης μηνιαίας πραγματοποιηθείσας κατανάλωσης κατά το προηγούμενο προ του εντοπισμού δωδεκάμηνο, τιμολογούμενο με το τιμολόγιο της ανώτερης αυτής τιμής μονάδος.

Τέλος, αν ο υδρευόμενος δεν δικαιούται χορήγηση παροχής για την πραγματοποιούμενη χρήση, η ΕΥΔΑΠ προβαίνει κατόπιν ειδοποίησης στην διακοπή της υδροδότησης.

3.2.4. Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να εξοφλεί την αξία του νερού που κατανάλωσε βάσει των ενδείξεων του υδρομετρητή της παροχής του, καθώς και κάθε σχετική νόμιμη επιβάρυνση που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού που του αποστέλλεται. Οι ημερομηνίες καταμέτρησης των καταναλώσεων των υδροληπτών όλων των κατηγοριών, καθώς και η έκδοση των λογαριασμών, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ. Η ΕΥΔΑΠ δεν υποχρεούται να αποστέλλει λογαριασμούς επί αποδείξει, αλλά με απλή ταχυδρομική αποστολή ή οποιοδήποτε άλλο μέσο καθοριζόμενο από αυτήν.

Σε περίπτωση απώλειας του λογαριασμού ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να απευθύνεται στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να του χορηγηθεί αντίγραφο αυτού. Σε κάθε περίπτωση η μη παραλαβή του λογαριασμού δεν απαλλάσσει τον υδρευόμενο από τις νόμιμες συνέπειες της μη εμπρόθεσμης εξόφλησής του. Η εξόφληση του λογαριασμού γίνεται μέχρι και την οριζόμενη ημερομηνία, που αναγράφεται στο αποστελλόμενο έντυπο του λογαριασμού, στα κατά τόπους ταμεία της ΕΥΔΑΠ, καθώς και στα ταμεία των συμβεβλημένων με αυτήν φορέων. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ο λογαριασμός εξοφλείται μόνο στα ταμεία του αρμόδιου Περιφερειακού Κέντρου της ΕΥΔΑΠ. Αν ο λογαριασμός, ανεξάρτητα από το ύψος και τη φύση της οφειλής, δεν εξοφληθεί μέχρι την οριζόμενη σε αυτόν ημερομηνία, η ΕΥΔΑΠ έχει δικαίωμα να εκδώσει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, εντολή διακοπής της υδροδότησης του ακινήτου και συγχρόνως να χρεώσει τον υδρευόμενο με πρόσθετο ποσό, καθοριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

Το ποσό αυτό που αντιστοιχεί στο άθροισμα των απαιτούμενων δαπανών για διοικητικές και τεχνικές εργασίες, εισπράττεται με το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διακοπής της υδροδότησης, ή εφόσον αυτή δεν πραγματοποιήθηκε λόγω φυσικών ή τεχνικών εμποδίων. Αν η εξόφληση του λογαριασμού γίνει πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας διακοπής, καταβάλλεται μέρος του ποσού που αντιστοιχεί στις δαπάνες για διοικητικές εργασίες. Αν ο υδρευόμενος παραβιάσει πραγματοποιηθείσα διακοπή υδροδότησης, η ΕΥΔΑΠ έχει δικαίωμα να αφαιρέσει τον υδρομετρητή της παροχής χωρίς άλλη ειδοποίηση και να χρεώσει τον υδρευόμενο, πέραν του προαναφερόμενου ποσού, με πρόσθετο ποσό που καθορίζεται επίσης με

απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ και το οποίο συνεισπράττεται με το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών.

Σε κάθε περίπτωση η επανυδροδότηση του ακινήτου μετά την πραγματοποίηση της διακοπής, και την αφαίρεση ή μη του υδρομετρητή, πραγματοποιείται μόνο μετά την εξόφληση του συνόλου των υφιστάμενων οφειλών και των προαναφερθέντων πρόσθετων ποσών.

3.2.5. Οι υδρομετρητές βάσει των οποίων υπολογίζεται η κατανάλωση είναι κατασκευασμένοι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.6., σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς, έχουν δοκιμαστεί για την ακρίβεια των ενδείξεών τους πριν εγκατασταθούν, και αποτελούν το βασικό τεκμήριο της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε.

Ο υδρευόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του υδρομετρητή, παρουσία του, στο ειδικό προς τούτο Εργαστήριο Υδρομετρητών της ΕΥΔΑΠ. Για την αδιάλειπτη υδροδότηση του ακινήτου, τοποθετείται νέος υδρομετρητής, ο οποίος παραμένει και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του προηγούμενου υδρομετρητή.

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η απόκλιση του υδρομετρητή βρίσκεται εντός των ορίων ανεκτής απόκλισης, όπως αυτά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις των αρμοδίων φορέων, τότε ο υδρευόμενος βαρύνεται με τη δαπάνη της δοκιμής. Σε αντίθετη περίπτωση η σχετική δαπάνη βαρύνει την ΕΥΔΑΠ. Εάν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής λειτουργεί με απόκλιση μεγαλύτερη του θετικού ορίου, ακολουθείται η διαδικασία αναμόρφωσης του λογαριασμού υδροληψίας, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, από το Εργαστήριο Υδρομετρητών, ότι ο υδρομετρητής έχει παραβιαστεί και έχουν αλλάξει τα μετρολογικά χαρακτηριστικά του, ή έχει καταστραφεί μερικώς ή ολικώς, τότε ισχύουν οι προβλεπόμενες, στο άρθρο 4.1. του παρόντος, κυρώσεις.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.8. η δαπάνη αντικατάστασης του υδρομετρητή σε κάθε περίπτωση βαρύνει τον υδρευόμενο, εκτός εάν απαιτηθεί αντικατάσταση από υπαιτιότητα της ΕΥΔΑΠ.

Η ΕΥΔΑΠ δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε διαρροή από βλάβη των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2.5.1. του παρόντος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να καταβάλει την αξία της κατανάλωσης, όπως αυτή καταγράφεται από τον υδρομετρητή.

Κατ' εξαίρεση, και μόνο σε περιπτώσεις αφανών διαρροών, οφειλόμενων σε βλάβες των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων, και εφόσον αυτές πιστοποιηθούν από την αρμόδια τεχνική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ, δύναται η ΕΥΔΑΠ να προβαίνει σε μερική μείωση των λογαριασμών υδροληψίας. Η διαδικασία μείωσης των λογαριασμών αυτών, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

3.2.6. Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά, η ΕΥΔΑΠ έχει δικαίωμα να χρεώνει τον υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενες καταναλώσεις, καταναλώσεις αντίστοιχου χρονικού διαστήματος, καταναλώσεις καταγραφόμενες από τον νέο υδρομετρητή και άλλα στοιχεία που αυτή θα κρίνει προσφορότερα.

Επίσης αν κατά το διάστημα της λήψης των ενδείξεων διαπιστωθεί ότι το φρεάτιο είναι σκεπασμένο, ή για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό, η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα να χρεώνει τον υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση μέχρι να γίνει δυνατή η λήψη πραγματικής ένδειξης, οπότε θα γίνει αναμόρφωση του λογαριασμού.

Η ΕΥΔΑΠ δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από διαρροή, κατά το χρονικό διάστημα που το φρεάτιο θα παραμείνει σκεπασμένο. Έχει επίσης το δικαίωμα, σε περίπτωση κάλυψης του φρεατίου, να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου την αποκάλυψή του ή να προβεί με προσωπικό της σε αυτήν, χρεώνοντας τον ιδιοκτήτη με την σχετική δαπάνη.

3.2.7. Επιμερισμός της κατανάλωσης.

Στις περιπτώσεις συνύδρευσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.5.9., γίνεται επιμερισμός της κατανάλωσης ως εξής:

α) Για την περίπτωση του άρθρου 2.5.9.α. η κατανάλωση επιμερίζεται στο σύνολο των υδροληπτών, με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

β) Για την περίπτωση του άρθρου 2.5.9.β. και εφόσον έχει εξαντληθεί ο αριθμός των σε απόσταση χορηγούμενων παροχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.3.1., δύναται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, να γίνει επιμερισμός της κατανάλωσης, σύμφωνα με τον αριθμό των υδρευομένων από την συγκεκριμένη παροχή.

Εφόσον οι τοποθετημένες σε απόσταση παροχές, υδροδοτούν από κοινού το σύνολο των ιδιοκτησιών του ακινήτου, τότε δύναται να επιμερισθεί το άθροισμα των καταναλώσεων των υφισταμένων παροχών, βάσει του αριθμού των υδροληπτών.

γ) Για την περίπτωση του άρθρου 2.5.9.γ. δύναται κατόπιν αιτήσεως των ιδιοκτητών ή του νομίμου εκπροσώπου της συνιδιοκτησίας, να επιμερισθεί η κατανάλωση του ακινήτου σύμφωνα με τον αριθμό των υδροληπτικών μονάδων. Υδροληπτική μονάδα θεωρείται κάθε αυτοτελής χώρος (ιδιοκτησία ή όροφος σε περίπτωση κοινών υδραυλικών υποδοχέων σε πολλές ιδιοκτησίες) που διαθέτει υδραυλικούς υποδοχείς (νιπτήρα, λεκάνη, μπανιέρα κλπ.).

Εφόσον περισσότερες της μιάς παροχές υδροδοτούν από κοινού τις υδροληπτικές μονάδες ενός ακινήτου, τότε για τον επιμερισμό των καταναλώσεων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (β) του παρόντος άρθρου.

Σε όλες τις περιπτώσεις επιμερισμού, θα εφαρμόζεται η κατηγορία του γενικού τιμολογίου και θα εισπράττεται πάγιο τέλος για κάθε υδρολήπτη των περιπτώσεων (α) και (β) και για κάθε υδροληπτική μονάδα της περίπτωσης (γ).

Για να χορηγηθεί σε υδρολήπτη των ανωτέρω ακινήτων, τιμολόγιο διαφορετικής κατηγορίας, πρέπει να χορηγηθεί ανεξάρτητη παροχή.

3.3. Βλάβες από τρίτους στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Κάθε βλάβη που προκαλείται στο δίκτυο ή τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ από τρίτους, αποκαθίσταται από αυτήν και η δαπάνη της πλήρους αποκατάστασης καταλογίζεται στους υπαίτιους. Η δαπάνη αυτή περιλαμβάνει έξοδα επισκευής της βλάβης, την αξία του απωλεσθέντος νερού, καθώς και την αποθετική ζημιά. Ο όγκος του απωλεσθέντος νερού, προσδιορίζεται με βάση την υφιστάμενη μεθοδολογία της υδραυλικής επιστήμης.

Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ θα καθορισθεί ο τρόπος υπολογισμού της ποσότητας του απωλεσθέντος νερού, η κατηγορία του τιμολογίου που θα εφαρμοσθεί και η αξία της αποθετικής ζημιάς.

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

4.1. Λαθραία υδροληψία, κλοπή νερού

Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα υδρομετρητής ή από την οποία έχει αφαιρεθεί αυτός για οποιαδήποτε αιτία, με ενωτικό σωλήνα, είναι απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ποινικού Κώδικα.

Απόδειξη κλοπής νερού αποτελεί επίσης η σύνδεση πυροσβεστικής παροχής ή του εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου του ακινήτου, με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης αυτού, η χρήση πυροσβεστικής παροχής για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο χορηγήθηκε, η λήψη μη καταμετρούμενου νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και από παροχές ή κρουνούς ποτίσματος δημοτικών, κοινοτικών ή δημοσίων χώρων πρασίνου.

Απόδειξη κλοπής νερού θεωρείται και η πρόκληση βλάβης στον υδρομετρητή από τον υδρευόμενο, τέτοιας που να καθίσταται αδύνατη η λήψη ενδείξεων. Στην περίπτωση αυτή ο υδρευόμενος χρεώνεται επιπλέον και με το πενταπλάσιο της δαπάνης επισκευής της βλάβης.

Γενικά απόδειξη κλοπής νερού αποτελεί κάθε επέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της παραβίασης της σφραγίδας του υδρομετρητή ή της σφραγίδας πυροσβεστικής φωλεάς του εσωτερικού πυροσβεστικού δικτύου του ακινήτου, η οποία αποσκοπεί στην λήψη μη τιμολογούμενου νερού ή στην μείωση των ποσοτήτων αυτού.

Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα να διακόψει αμέσως την ύδρευση, χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την διακοπή αυτή στις εγκαταστάσεις του λαθραίου υδρολήπτη και να τον χρεώσει με το οκταπλάσιο της τεκμαρτής λαθραίας κατανάλωσης ή σε περιπτώσεις ανεγειρόμενων οικοδομών, με ποσότητα νερού ίση προς το 100%του όγκου της οικοδομής.

Η τεκμαρτή κατανάλωση υπολογίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ, με αφετηρία την ημερομηνία τοποθέτησης της παροχής ή της αφαίρεσης του υδρομετρητή.

4.2. Παράνομη χορήγηση νερού

Απαγορεύεται στους υδρευόμενους η δωρεάν ή η επί πληρωμή χορήγηση νερού σε τρίτους. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΥΔΑΠ ειδοποιεί αυτόν που χορηγεί ή εμπορεύεται το νερό, για την διακοπή της χορήγησης ή της εμπορίας. Αν ο υδρευόμενος δεν συμμορφωθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ειδοποίηση, η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότησή του, χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη διακοπή αυτή, στον υδρευόμενο ή στους πελάτες του.

4.3. Λοιπές απαγορεύσεις

4.3.1. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση στις εγκαταστάσεις ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Ο παραβάτης διώκεται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

Αν προκληθεί βλάβη από την επέμβαση αυτή, ο δράστης διώκεται σύμφωνα με τα άρθρα 381 και 382 (παράγραφοι 1 και 2) του Ποινικού Κώδικα.

4.3.2. Απαγορεύεται η γειτνίαση αγωγών ύδρευσης με αποχετευτικούς αγωγούς ή αγωγούς μεταφοράς χημικών ουσιών. Επίσης απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών ή αγωγών μεταφοράς χημικών ουσιών, πάνω από αγωγούς ύδρευσης. Στην περίπτωση αυτή η ΕΥΔΑΠ ζητά από τον έχοντα την κυριότητα των αγωγών που βρίσκονται σε ακατάλληλη θέση σε σχέση με τους αγωγούς ύδρευσης, να τους μετατοπίσει μέσα σε ορισμένη προθεσμία.

4.3.3. Απαγορεύεται η γειτνίαση εγκαταστάσεων ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ με σηπτικούς ή απορροφητικούς βόθρους ή δεξαμενές χημικών ουσιών. Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΥΔΑΠ ζητά από τον κύριο των εγκαταστάσεων αυτών τη διακοπή της λειτουργίας τους και την αχρήστευσή τους, με φροντίδα και δαπάνη του, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου υπονόμων και ακαθάρτων νερών περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ (Π.Δ. 6/86 - Φ.Ε.Κ. 3 Α /17-01-86), μέσα σε ορισμένη προθεσμία.

Σε περίπτωση που ο κύριος των εγκαταστάσεων δεν τηρήσει τα αναφερόμενα στις παρ. 4.3.2. και 4.3.3. του παρόντος, η ΕΥΔΑΠ θα διακόπτει πρώτα την παροχή του νερού και στη συνέχεια τη σύνδεση του ακινήτου στο οποίο βρίσκονται αυτές με τον αγωγό αποχέτευσης, όπως αναφέρεται στον πιο πάνω Κανονισμό, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου.

Οι ελάχιστες αποστάσεις των αγωγών ύδρευσης από τους αγωγούς και τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4.3.2. και 4.3.3. ορίζονται από την σχετική νομοθεσία ή από εγκυκλίους της ΕΥΔΑΠ.

4.3.4. Απαγορεύεται η επέμβαση στις εγκαταστάσεις που ανήκουν στην κυριότητα της ΕΥΔΑΠ, εντός του φρεατίου της παροχής. Αν εξαιτίας της επέμβασης αυτής προκληθεί ζημιά στο φρεάτιο της παροχής και στις εγκαταστάσεις του, επισκευάζεται αυτή από την ΕΥΔΑΠ και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ιδιοκτήτη του υδρευόμενου ακινήτου.

4.3.5. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Παροχή:

Εγκατάσταση που συνδέει το υδροδοτούμενο ακίνητο με τον αγωγό του δικτύου ύδρευσης.

Όσον αφορά την αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ, η εγκατάσταση υφίσταται μέχρι τα όρια που προβλέπονται από το άρθρο 2.5.1.

Ο όρος παροχή αναφέρεται στην τεχνική εγκατάσταση και δεν σχετίζεται με την υδραυλική έννοια της παροχής που ορίζεται σαν την κατανάλωση νερού στην μονάδα του χρόνου.

2. Δεξαμενή αναρρύθμισης - αποθήκευσης:

Οι δεξαμενές αναρρύθμισης αναφέρονται στην αποθήκευση νερού, κατά την ύφεση της κατανάλωσης, στη διάρκεια του 24ώρου και χρησιμεύουν για την ικανοποίηση της υψηλής κατανάλωσης στις ώρες αιχμής. Οι δεξαμενές αποθήκευσης αναφέρονται κυρίως στην αποθήκευση νερού για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (πυρκαϊά, μεγάλες βλάβες, κλπ.)

3. Αγωγός τροφοδοτικός - διανομής:

Ο ορισμός του αναφέρεται στο άρθρο 2.1.

4. Μικρός και μεγάλος πολλαπλός διανομέας:

Αναφέρεται στο νέο τρόπο υδροληψίας και είναι ο σωλήνας εκ πολυαιθυλενίου που τροφοδοτείται από τον αγωγό διανομής, μέσω του αγωγού υδροληψίας και κατανέμει τις παροχές στα ακίνητα.

Ο μικρός πολλαπλός διανομέας αναφέρεται στην υδροδότηση μέχρι και τριών (3) υδροληπτών, ο δε μεγάλος σε περισσότερους.

5. Λεωφορειακή γραμμή:

Δρόμος από τον οποίο διέρχεται λεωφορείο δημοτικό ή του σημερινού ΟΑΣΑ.

6. Ονομαστική - εξωτερική - εσωτερική διάμετρος αγωγού:

Ο πρώτος όρος είναι θεωρητικός και αναφέρεται στην εμπορική ονομασία των διαμέτρων των αγωγών, ανεξαρτήτως υλικού. Οι όροι εξωτερική - εσωτερική διάμετρος αναφέρονται στην διάμετρο του αγωγού, συμπεριλαμβανομένου ή όχι του πάχους του τοιχώματος του αγωγού.

7. Τεκμαρτή κατανάλωση:

Σε περίπτωση αδυναμίας καταγραφής της ένδειξης του υδρομετρητή για την εξαγωγή της κατανάλωσης, λόγω τεχνικών, φυσικών ή άλλων εμποδίων, καταγράφεται σαν κατανάλωση η πιθανολογούμενη «τεκμαιρόμενη» από παλαιές καταναλώσεις της αντίστοιχης και της προηγούμενης περιόδου, κλπ.

8. Υδροληπτική μονάδα:

Θεωρείται κάθε αυτοτελής χώρος (ιδιοκτησία, όροφος, κατοικία, εργοστάσιο, επιχείρηση, κλπ.) που διαθέτει υδραυλικούς υποδοχείς.


9. Υδραυλικοί υποδοχείς:

Κάθε λήψη από τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης ενός ακινήτου.

Β. ΣΧΕΔΙΑ


ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ




ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ



ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΟΥ: ______________________

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: ______________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ Από το αριστερό όριο του ακινήτου.	ΥΔΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ Ο ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ Οροφος και αριθ. Κατ/ματος Οροφος και αριθ. Διαμ/ματος	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Αθήνα ______________________

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ